

감사결과처분(요구)서

일련번호	18	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	69,493천원
수감부서 (처리할 부서)	○○○○국립공원사무소 (□□□□□□□□) ○○○○국립공원사무소	처분(요구)일자	2020.07.27. 2020.07.27. 2020.07.27.	회신기일	2021.01.26. 2020.08.26. 2020.08.26.

□□□ □□□□□, ○○○○국립공원사무소

(행정상 권고, 행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 공원시설 안전점검 업무 소홀

관 계 기 관 □□□ □□□□□, ○○○○국립공원사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 공원시설 안전점검 계획 수립 현황

구 분	2018년도	2019년도	2020년도
안전점검 계획 수립일자	2018.02.06.	2019.03.29.	미수립
지연일수(일)	7일	58일	-

○ 공단「공원시설물 안전점검 매뉴얼」에 의거 공단이 시행하여 설치된 시설물의 유지관리책임은 사무소장 등에게 있으며, 업무의 효율성을 위하여 별도의 관리 책임자를 지정하여 시설물 안전 및 유지관리 업무를 수행하게 할 수 있으며, 시설물 안전 및 유지관리책임자(이하 ‘관리책임자’라 한다)는 매년 1월31일 까지 시설물 안전점검 계획을 수립하여 시행하여야 하며,

- 공단점검시설에 대하여 1차 안전점검자는 분기별 1회이상 시설물 상태평가를 실시하여 체크리스트를 2차 안전점검자에게 제출하고 2차 안전점검자는 안전 점검 내용 및 조치결과를 매분기말 익월 5일까지 본사 담당부서장에게 제출 하여야 함

○ ○○○○국립공원사무소는 관리책임자가 매년 1월31일까지 시설물 안전점검 계획을 수립하여야 함에도 2018년과 2019년의 경우 각각 7일, 58일을 지연하여

계획을 수립하였고 2020년의 경우 감사일 현재(2020.05.26.)까지 계획을 수립하지 않음

- 또한, 2020년 1분기 안전점검을 시행하면서 ○○○○ ◆◆◆(교량, 관리번호 0303-0004)의 경우 ○○분소의 1차 안전점검자는 목재교량의 난간 파손, 철재 구조물 부식 등으로 점검결과 ‘불량’ 한 상태로 임시폐쇄 조치하고 파손 현황사진 등을 보고함에 따라 2차 안전점검자는 1차 안전점검자와 합동점검을 실시하고 안전점검 내용 및 조치 결과를 본사 담당부서장에게 제출하여야 함에도 ○○○○ ◆◆◆(교량)에 대한 안전점검 내용 및 조치결과를 누락하고 본사 담당부서장에게 해당시설의 평가결과를 ‘B등급(양호)’ 으로 보고한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 3개월 이내) 【○○○○○국립공원사무소】

- 공원시설 안전점검 계획 수립 후 안전점검 이행

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○국립공원사무소】

- 관련 법령 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련

○ 행정상 권고 (중기조치: 6개월 이내) 【□□□ □□□□□】

- 정기 전보인사 시기 등을 감안 공원시설 안전점검 계획 수립 기한 재검토 필요