

한국서부발전(주) 상임감사위원

권 고

제 목 2톤 미만 호이스트 관리 개선필요

소 관 부 서 태안발전본부 기)○○○○부, 1발)☆☆부, 2발)㉹㉹㉹㉹부

구 분 안전관리

1. 업무개요

발전설비 운영 현장에서 각종 기계·전기분야 작업 중 중량물 운반을 위해 호이스트를 사용하고 있으며 2톤 이상의 경우 관련법에 따라 안점점검을 받고 사용하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제36조 제1항에 따르면 2톤 이상의 호이스트는 2년에 1회 이상 안전에 관한 성능이 기준에 맞는지에 대하여 고용노동부장관이 실시하는 안전검사를 받아야 하며, 안전검사를 받지 아니하거나 검사에 불합격한 호이스트는 사용하지 못하도록 되어 있다.

중량물을 취급하는 호이스트의 손상이나 성능 저하 시 추돌 및 중량물 낙하 사고 등 위험이 상존하기 때문에 주기적인 예방점검과 보강으로 안전사고를 예방하는 노력이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

안전분야 특정감사 기간 중 태안발전본부 각 처에서 사용 중인 호이스트의 사용 전 검사 현황을 파악한 결과 법적관리 의무가 있는 2톤 이상의 호이스트의 경우 자체검사와 정기검사를 격년으로 시행하고 있어 안전관리에 문제가 없다.



이에 반해 2톤 미만의 호이스트의 경우에도 중량물 취급 중 안전사고 가능성이 존재하나 별도의 규제가 없다는 사유로 정기적인 자체점검을 시행하지 않고 있어 관리 미흡에 따른 안전사고 발생 우려가 있다.

따라서 2톤 미만의 호이스트 경우에도 2톤 이상의 호이스트의 관리와 동일하게 자체점검 대상에 포함하여 관리함으로써 점검 미흡으로 인한 안전사고를 미연에 방지할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항

태안발전본부장은 2톤 미만의 호이스트의 경우에도 주기적인 안전검사(자체점검)를 하는 등 사용에 대한 안전성을 확보하시기 바랍니다.(권고)

