



현지조치 사항

- ① 기계 회전부에 방호덮개 미설치(폐자원사업부, 음폐수사업부, 탄소중립부)
- (기 준) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제87조(원동기·회전축 등의 위험 방지) 제1항에 따라 작업자 안전을 위해 회전체에는 방호덮개 등을 설치하여야 함

<산업안전보건기준에 관한 규칙>
제87조(원동기·회전축 등의 위험 방지) ① 사업주는 기계의 원동기·회전축·기어·폴리·플라이휠·벨트 및 체인 등 근로자가 위험에 처할 우려가 있는 부위에 덮개·울·슬리브 및 건널다리 등을 설치하여야 한다.

- (실 태) 슬러지자원화 1단계, 3단계, 음폐수처리시설, 50MW 발전 시설에 설치된 기계설비 중 회전축 등이 노출되어 작업자 끼임 사고 등의 안전사고 위험이 있음
- (조치사항) 노출된 회전부에 덮개 및 점검용 시창 등을 설치

		
슬러지자원화 1단계(덮개)		슬러지자원화 3단계(시창)
		
50MW 발전시설(덮개)	음폐수처리시설(덮개)	