

□ 현지조치 사항

⑤ 작업장소 내 조도 확보 등 개선 필요

- (기 준) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제8조에 따라 사업주는 작업 장소의 적정 조도를 확보해야함

<산업안전보건기준에 관한 규칙>

제8조(조도) 사업주는 근로자가 상시 작업하는 장소의 작업면 조도(照度)를 다음 각 호의 기준에 맞도록 하여야 한다. 다만, 갱내(坑內) 작업장과 감광재료(感光材料)를 취급하는 작업장은 그러하지 아니하다.

3. 보통작업: 150럭스 이상

- (실 태) 드림파크CC 오수정화설비 내 일부 작업 장소의 조도가 부적정함
- (조치사항) 적정 수준의 조도 확보를 위한 조명설비 개선 등 조치



작업 장소 조도 부적정(드림파크CC)