

2 지적사항 요약

1 안전관리 이행 분야 (7건) No. 1~7

1

㉠~㉣ 구간 관로관리 감독 소홀

견책 - ■본부 ☒지사 ㉠, 경고 - ㉣

【현황 및 근거】

- 「도시가스사업법」 제26조 제2항에 따라 도시가스사업자는 가스공급시설과 사용시설의 안전유지에 관한 안전관리규정을 정하여야 함
- 「안전관리규정」 제25조 제2항에 따르면 공사는 도시가스 본관 및 공급관이 설치된 도로내의 굴착공사를 대상으로 순회점검을 실시하여야 함
- 「주배관 손상방지 및 관로관리 기술표준」에 따라 굴착공사담당자는 가스시설 인근에서 발생하는 굴착공사 관리업무를 수행하는 우리공사 직원으로 규정함
- 「배관망 관로검사(순찰) 기준」에 따라 관로검사원(☐☐공사)은 해빙기 및 우기 등 자연재해 예상 시 특별점검을 시행하여야 함
- 배관모재 손상 발생

발생일시/장소	2024. 9. 30.(월) 9:00경 / ㉠㉡시 ㉠㉢구 (㉠~㉣ ?? 구간)
피해현황	배관 보호시설물(Encasement) 파손 및 배관 모재 손상

【문제점】

- ① (배관 외부노출) ㉣천 범람 이후 하천 범면부 유실로 배관 방호시설물이 외부에 약 2달간 노출되었으나 관로검사원 및 굴착공사담당자는 미인지
- ② (관리감독 소홀) ☐☐공사의 관로검사 용역을 관리하는 ☒지사 담당자는 관로검사원(☐☐공사)이 일 2회 도보점검을 시행하고 있어 제대로 관로관리를 수행하고 있었을 것이라는 안일한 태도로 업무에 임하였고, ㉣천 범람 이후 특별점검 지시 또는 시행 여부를 파악하여 취약구간의 배관현황을 점검하였어야 하나 해당사실을 간과하는 등 업무를 태만하게 수행하였음

【조치할 사항】

- ▶ 관로관리 관련 기술표준 미숙지 및 이로 인해 배관 방호시설물을 장기간 노출시키는 등 관로관리 업무를 태만하게 수행한 ☒지사 관로관리 총괄 담당자에게 징계(견책), 관리자에게 경고