

(5)

냉간벤딩 기술표준 보완 및 개정사항 이행 필요

통보 - **파처** **개타부**, **개배단** **개·내**안전건설사무소

【현황 및 근거】

○ 「냉간벤딩* 기술표준(GSD-2149)」에 업체 선정 시 벤딩설비에 대한 검사항목과
작업전 검사항목이 개정 반영되었음('23.09.07)

- 반영사항 : 주요 구조부 안전성 확인(구조 검토), 방호커버 설치여부 등

* 천연가스 공급배관을 가열하지 않고 상온에서 구부리는 방법

【문제점】

① (규정 불분명) 구조검토를 실시해야하는 주요 구조부에 대한 구체적 항목 부재

② (구조검토 미시행) 표준 개정 전에 업체를 선정한 경우 구조검토 미시행

【조치할 사항】

▶ 주요 구조부에 대한 구체적 항목을 반영하여 표준 개정 및 구조검토 실시 **통보**