

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제3조(전도의 방지), 제4조(작업장의 청결), 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지), 제22조(통로의 설치), 제51조(구축물 또는 이와 유사한 시설물 등의 안전유지), 에 따라 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (자재의 보관상태 미흡) 보관중인 건설자재의 전도방지를 위해 바닥 평탄화, 공정장치 보강 등 추가 안전조치 필요
- ② (매설배관 돌출부 접근금지 표시 필요) 작업자 전도 등 사고예방을 위해 매설 배관의 지상 돌출부 접근금지 표시 필요
- ③ (작업장내 정리정돈 및 안전통로 확보 필요) 정압동 작업장 내 작업자가 안전하게 이동할 수 있도록 자재의 정리정돈 필요
- ④ (건설자재 및 폐기물 보관상태 미흡) 보관중인 건설자재의 붕괴·날림 방지를 위한 덮개의 고정보강 및 건설폐기물의 적정장소 보관·처리 필요
- ⑤ (정압동 외벽 비계 설치구역 보호망 설치 필요) 비계위 낙하물에 의한 사고예방을 위해 낙하물 방지망 등 보호망 설치 필요
- ⑥ (통로구간 전선 정리 필요) 작업자의 안전한 통행을 위해 도로 구간에 설치된 전선의 정리 등 안전조치 필요
- ⑦ (중장비 이동경로 설비 안전조치 미흡) 중장비의 이동경로 등 작업반경 내 설비의 안전확보를 위해 울타리 등 안전조치 필요

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 **현지조치**