

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제3조(전도의 방지), 제20조(출입의 금지 등)에 따라 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함
- 「화재예방관리지침서」에 따르면 폭발이나 화재 우려 물질 취급장소에는 적합한 소화설치를 설치하고 관리하여야 함

【문제점】

- ① (자재의 보관상태 미흡) 야적장에 보관중인 자재의 전도방지 조치 필요
- ② (작업장 안전펜스 설치 미흡) 추락, 중장비 운영 등 위험장소에 일반인의 출입을 방지하기 위해 울타리 등 안전조치 필요
- ③ (소화기 점검관리 필요) 화재예방을 위해 야적장에 비치된 소화기에 대해 매월 점검 및 기록관리 필요

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 **현지조치**