

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
2	□ 작업장 소방안전 관리 미흡 ○ (현황·기준) 수급업체 작업차량에는 화재진압용 소화기**를 1개 이상 부착하여야 함 * 관련근거 : 「△△지사 제품탱크 보수공사 설계서」 Ⅱ.일반시방서 ** 소화기 종류: 이산화탄소 소화기(15lb) 혹은 분말소화기(6.5kg) ○ (문제점) 수급업체 작업차량(1톤 트럭, 🚚주 🚚🚚🚚)에 소화기를 부착하지 않아 화재시 초기 대응시간이 지연될수 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △△지사장은 수급업체 작업차량에 소화기를 부착 하시기 바람 (현지조치)	[관계부서] △ △지사 [조치부서] △ △지사

끝.