

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
3	□ 방폭 전기기계·기구 관리 미흡 ○ (현황·기준) 화재·폭발 위험장소에 설치된 전기 기계·기구는 항상 방폭성능을 유지하도록 관리하여야 함 * 관련근거: 고용노동부 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제311조 ○ (문제점) 지상탱크 지역에 레벨 전송기의 마개 조임 상태가 느슨한데도 이를 견고하게 체결하지 않고 있어 방폭성능이 상실될 우려가 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △△지사장은 지상탱크 지역에 레벨 전송기 마개를 견고하게 체결하시기 바람 (현지조치)	[관계부서] △△지사 [조치부서] △△지사

끝.