

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
4	□ 가스누설경보기 설치기준 미준수 ○ (현황·기준) 공기보다 무거운 가스 탐지부 설치높이는 바닥면으로부터 30cm 이내로 설치하여야 함 * 관련근거: 소방청 「가스누설경보기의 화재안전기술 기준」 제4조 ○ (문제점) 지상탱크 지역에 가스 탐지부의 설치높이가 바닥면으로부터 36cm 위치에 설치되어 있어 유효한 가스탐지 기능 장애가 우려됨 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △△지사장은 지상탱크 지역에 가스 탐지부의 설치높이를 바닥면으로부터 30cm 이내로 설치하시기 바람 (현지조치)	[관계부서] △△지사 [조치부서] △△지사

끝.