

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
1	☐ 안전작업허가 절차 미준수 ○ (현황) △△지사는 공사 「△△ LPG 비축유종전환 공사」 계획에 따라 프로판 공동을 부탄 공동으로 용도 변경하는 공사를 수행하고 있음 ○ (기준) 공사 「기본방침¹⁾」, 국토교통부 고시²⁾에 따라 지사 기존 시설과의 연계작업 시 공사관리관³⁾과 지사 관련팀장은 안전 작업허가서 발급시 사전 안전조치 이행여부를 확인하여야 함 ○ (문제점) 2024. 3. 20. 부탄공동(T-○○○) 샤프트 작업시의 안전 작업허가서를 점검한 결과, 아래와 같이 사전 안전조치를 이행하지 않아 안전사고 발생이 우려됨 【사전 안전조치 미이행 사례】 ① 사전 안전조치 이행여부 확인을 공사 관리조직에 편성되어 있지 않은 “건설출장소”가 이행하도록 함 ② 공사관리관, 지사 관련팀장은 가스농도 측정결과의 적합성, 방폭 공구의 사용여부 등 사전 안전조치 이행여부를 확인하지 않음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △△지사장은 앞으로 공사 「기본방침」과 국토 교통부 고시에 따른 안전작업허가 기준을 준수하는 등 관련업무를 철저히 하시기 바람 (부서주의)	[관계부서] △△지사 [조치부서] △△지사

1) △△ LPG기지 비축유종전환 공사 추진 기본방침 보고(에너지인프라사업처-1201/ 2023. 7. 18.) “공사관리 조직(△△지사, 에너지인프라사업처, 석유비축처)의 역할이 포함된 사창 보고자료”

2) 국토교통부 고시 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」

3) 감독권한대행 등 건설사업관리를 시행하는 건설공사에 대하여 업무를 수행하는 발주청 소속직원