

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
2	□ 전기설비 운용지침서 최신화 미실시 ○ (현황·기준) 산업통상자원부 「전기설비 기술기준」이 개정되면 최신자료를 반영하여 지사 「전기설비운용 지침서」를 최신화하여야 함 ○ (문제점) 산업통상자원부 「전기설비 기술기준」 제52조 (저압전로의 절연성능)가 개정(2019. 3. 25.)되었는데도 이를 지사 「전기설비운용 지침서」에 반영하여 최신화하지 않음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △△지사장은 강화된 「전기설비 기술기준」에 따라 지사 「전기설비운용 지침서」 최신화 조치 필요 (현지조치)	[관계부서] △△지사 [조치부서] △△지사

끝.