

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고						
7	□ 화기취급허가 절차 미준수 ○ (현황·기준) 전기온수기 등 전열기기로 인한 전기화재를 예방하기 위하여 화기취급 허가 절차를 이행하여야 함 * 관련근거: 공사 「비축기지 안전보건활동 지침서」 ○ (문제점) 지상탱크 지역에 화장실 전기온수기의 소비 전력량이 [표]와 같이 승인결과와 실제 설치현황이 서로 상이함에 따라 전기화재 예방조치가 미흡함 [표] 전열기기 화기취급허가 불일치 현황 <table><tr><th>구 분</th><th>승인결과</th><th>실제 설치</th></tr><tr><td>소비 전력량(Kw)</td><td>6 Kw</td><td>2.5 Kw</td></tr></table> ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △△지사장은 지상탱크지역 화장실내 전기 온수기에 대한 화기취급 허가(승인) 절차의 이행 조치 필요 (현지조치)	구 분	승인결과	실제 설치	소비 전력량(Kw)	6 Kw	2.5 Kw	[관계부서] △△지사 [조치부서] △△지사
구 분	승인결과	실제 설치						
소비 전력량(Kw)	6 Kw	2.5 Kw						

끝.