

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
8	□ 수직사다리에 근로자 추락 방지조치 미흡 ○ (현황·기준) 높이 2m 이상의 장소에서 작업 시 근로자 추락에 의한 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 함 * 관련근거: 고용노동부 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제42조 ○ (문제점) 지상탱크 지역에 설치된 일자형 조명타워(높이: 15m)의 고정식 수직 사다리에 추락방지 설비를 설치하지 않아 사다리 안전사고가 발생할 우려가 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △△지사장은 지상탱크 지역 조명타워에서 추락방지를 위한 수직사다리 안전조치 방안 마련 (현지 조치)	[관계부서] △△지사 [조치부서] △△지사

끝.