

한국승강기안전공단 상임감사 통보

제 목 승강기 검사결과 정성항목 기록의 명확화
소 관 부 서 42개 지역사무소
조 치 부 서 ◇실
내 용

1. 업무 개요

행정안전부는 승강기 검사자가 설치검사 또는 안전검사를 실시하는데 필요한 기준을 고시로 정하고 있으며 한국승강기안전공단은 검사자가 검사현장에서 해당 기준에 따라 검사한 후 그 결과를 모바일업무시스템에 기록할 수 있도록 정보화하여 관리하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

행정안전부 고시 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제5조 제2항 및 같은 규정 제11조제4항을 보면 승강기 검사자는 설치검사기준, 안전검사기준(정기검사, 수시검사, 정밀안전검사)에 따라 검사하도록 하고 있다.

또한, 같은 규정 제6조제4항 및 제12조제3항을 보면 승강기 검사자는 행정안전부장관이 인정하는 설치검사 및 안전검사 기록표에 검사결과를 기록하도록

하고 있다.

행정안전부장관이 인정하는 설치검사 및 안전검사 기록표는 같은 규정의 별표 1부터 4까지를 말하며, 공단은 지역사무소의 검사자가 승강기 설치검사 및 안전검사 기록표에 해당하는 검사항목에 대한 검사결과를 실시간 전자적으로 기록할 수 있도록 모바일업무시스템을 운영하고 있다.

모바일업무시스템의 검사항목별 검사결과 기록 사항은 검사장비를 사용하여 측정된 결과를 입력하는 정량항목과 설치검사 및 안전검사기준의 항목과의 부합여부를 판단하는 정성항목으로 구분하고 있다.

특히 정성항목은 표 1과 같이 검사결과를 구분하여 기록하도록 하고 있다.

[표 1] 검사기준에 대한 정성항목 결과적용 구분

검사판정	적용 구분
적합	검사기준에 적합한 경우 기록
부적합	검사기준에 부적합한 경우 기록
시정권고	검사기준에 부적합하지는 않으나 안전상 우려되는 경우 기록
해당없음	검사기준 적용제외 항목의 경우 기록
종전	현행 검사기준에 적합하지는 않으나 종전 검사기준을 적용하여 검사받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기를 종전의 검사기준으로 판정하는 경우

따라서, 승강기 검사자는 모바일업무시스템의 검사항목별 검사결과(정량항목 및 정성항목)를 명확히 기록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

지역사무소 검사자가 검사항목별 정성항목에 대한 판정결과를 입력한 실태를 설문조사 및 검사결과 기록데이터를 통해 확인한 결과 특정 지역사무소의 경우 정성항목 중 ‘해당없음’, ‘중전’에 대한 판정결과를 기록하지 않는 사실이 확인되었으며, 전국 지역사무소 검사자별 정성항목 기록에 대해 개인별 차이가 있음이 확인되었다.

동일한 연도에 동일한 승강기를 설치한 여러 대의 승강기가 있는 공동주택의 경우에도 검사자별 정성항목에 대한 결과입력이 상이하다.

따라서, 지역사무소의 검사자가 승강기 검사결과 기록 시 정성항목 입력에 대한 기준을 명확히 할 필요가 있다.

관계부서 의견 ◇실은 승강기 검사결과 판정에 대한 정성항목 기록과 관련하여, 검사자가 검사판정 사항을 명확하게 숙지하여 기록할 수 있도록 입력방법 등을 안내하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇실장은 승강기 검사자가 검사결과 기록 시 정성항목의 입력이 일관되게 기록할 수 있도록 명확한 입력방법을 마련하는 등 조치하시기 바랍니다.(통보)