

일련번호	02	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

개선요구 및 통보(시정완료)

제 목 교반기 자율안전확인(KCs) 미인증

소 관 부 서 ★★사업단, ○○○○○○○○○사업단

조 치 부 서 ★★사업단, ○○○○○○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

★★사업단은 공공폐수처리시설의 시설물 인계인수전까지 처리시설의 운영을 위해 공법사에게 위탁운영 중이며, ○○○○○○○○○은 공공하수처리시설을 '25. 6월부터 종합시운전 중이다.

2. 판단기준

「산업안전보건법」 제89조 및 동법 시행령 제77조에 따라 교반기¹⁾(혼합기)를 제조하거나 수입하는 자는 자율안전확인대상기계 등의 안전에 관한 성능이 고용노동부장관이 정하여 고시하는 안전기준에 맞는지 확인하여 고용노동부장관에게 신고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 일부 교반기는 현재 자율안전확인(KCs) 미인증 상태이다.

관계부서 의견

1) 서로 다른 물질이 잘 섞이도록 물리적인 힘을 가해 휘젓거나 유동을 일으키는 장치

① ★★사업단은 감사의견을 수용하며, 조속히 교반기 자율안전확인(KCs) 인증을 받겠다는 의견을 제시하였다.

② ○○○○○○○○○사업단은 감사의견을 수용하며, 조속히 교반기 자율안전확인(KCs) 인증을 받겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ★★사업단장은 자율안전확인(KCs) 미인증 설비에 대하여 조속히 인증을 취득하시길 바랍니다. (개선요구)

② ○○○○○○○○○사업단장은 자율안전확인(KCs) 미인증 설비에 대하여 조속히 인증을 취득하시길 바랍니다. (통보(시정완료))