

일련번호	11	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 √√ √√√ 용수공급시설 유지관리 미흡

소 관 부 서 ★★사업단

조 치 부 서 ★★사업단

내 용

1. 업무 개요

★★사업단은 √√ √√√√√√(이하 '√√√') 용수공급시설 설치 이후 이관 전까지 시설 및 설비성능 유지를 위해 시공사에서 하도급을 통해 유지관리를 진행 중이다.

2. 판단기준

우리 공사의 수도설비 및 사업장 운영관리 업무를 총괄하는 본사 부서는 수도관리처이며, 수도관리처는 점검정비체계 실행력 제고 및 최신 ICT 기술을 접목한 점검정비 운영환경 개선하고자 「점검정비시스템 고도화 전사확대 추진계획 조정시행」(CCCCC처-3106, 2018. 11. 06.)과 같이 스마트 점검정비시스템을 전사에 확대 도입하였다.

이를 통해, 유지관리 용역사는 수도시설 및 설비에 설치되어있는 RFID 태그 카드를 점검정비 전용 스마트폰으로 스캔하면, 해당 점검정비 결과가 우리 공사 업무데이터 시스템인 시설관리시스템(WFM)에 등록되게 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, √√ √√√ 용수공급시설에는 스마트 점검정비시스템이 미도입되어 점검항목 누락 또는 계약상대자의 점검이행 여부 확인 불가로 향후 대가지급의 적정성을 담보할 수 없는 상황이다.

다만, 하도급 업체의 √√ √√√ 용수공급시설 유지관리용역 기간 중에 설비성능에 중대한 이상 및 용수공급에 지장이 없었으며, 수기대장에 점검항목별 점검사항이 누락되지 않고 기록된 사실을 확인하였다.

관계부서 의견 ★★사업단은 감사의견을 수용하며, √√ √√√ 용수공급시설에 스마트 점검정비시스템을 도입을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ★★사업단장은 √√ √√√ 용수공급시설에 스마트 점검정비시스템을 도입을 검토하시기 바랍니다. (통보)