

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목	재난관리자원 성능점검 결과 이력 관리 소홀
소 관 부 서	㈜발전본부 ○ ○ ○ ○ 실 ○ ○ ○ ○ 부
조 치 부 서	㈜발전본부 ○ ○ ○ ○ 실 ○ ○ ○ ○ 부
구 분	자원관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 재난 상황에서 수행해야 할 임무·역할을 사전에 계획·준비하여 대응능력 제고 및 재난대비 활동을 강화시켜 나가고 있으며 재난이 발생하는 경우 신속히 대응할 수 있도록 수중펌프 등 재난관리자원을 지정·확보하여 관리·운영하고 있다.

위와 같은 재난관리자원의 운영은 「재난관리자원의 관리 등에 관한 법률」에 따라 자체 수립한 「2025년 재난관리자원 비축·관리계획('24.9.13., ○○○○처)」으로 운영 및 관리에 관한 사항을 정하여 효율적으로 관리되도록 하고 있다.

특히 여름철 집중호우나 태풍에 대비하여 발전설비를 보호하고 재난 취약시설의 안정적 운영을 목적으로 ‘안전점검의 날’을 지정하고 재난관리자원의 성능을 점검하는 등 재난 상황에 효과적으로 대비하고자 사전 준비를 철저히 하고 있으며, 특히 차년도의 여름철 재난에 대비한 시설 및 재난관리자원 점검 활동을 8월 초에 실시하는 등 재난 대비를 위한 활동을 강화하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「재난관리자원의 관리 등에 관한 법률」 제28조(재난관리 물품의 비축관리 계획 등), 제41조(재난관리재산의 관리계획 등)에 따라서 회사에서 수립한 「재난관리자원 비축·관리계획」에 따르면 자원의 효율적 관리를 위해 사업소별로 보유 중인 자원을 실사하고 자원의 운영에 관해서는 관리실태를 반기 1회 점검하도록 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

₩₩발전본부 ○○○○실에서는 재난관리자원 중 수중펌프 및 엔진펌프 등 배수 장비에 대하여 보유 수량 적정 여부와 실 작동상태를 점검하도록 소속 전 처실에 지시(‘8월 안전점검의 날 시행 알림, ‘24. 7. 30.) 하면서 관리 중인 자원에 대한 점검 결과는 관리 담당 부서별로 회사에서 운영하는 발전설비관리시스템(이하 ‘GENi’라 한다.)에 등록하도록 하였다.

GENi는 발전설비 등의 운전 또는 운영 Data를 전자적으로 기록 저장할 수 있는 기능을 탑재하여 정보의 저장 및 이력관리에 유용하게 활용되는 시스템으로 재난관리자원의 성능 이력이 유효하게 관리될 수 있다.

그렇다면 재난관리자원을 관리하는 부서에서는 자원에 대한 점검 지침에 따라 점검한 후 그 결과를 GENi에 등록하여 재난 등 비상상황 발생 시 활용되어야 할 자원의 안정적 유지관리가 되도록 관련업무에 철저해야 한다.

그러나 2024년도 GENi에 등록된 재난관리자원 관리점검대장 현황을 살펴본 결과 재난관리자원을 관리 중인 전체 14개 부서 중 9개 부서가 점검 결과 등록을 일부 누락 하였으며 이 중 4개 부서는 규정에 따라 반기 1회 이상 등록되어야 할 점검 결과가 2024. 8월까지 등록이 되지 않은 것으로 [표 2]과 같이 확인되었다.

[표 2] 2024년도 재난관리자원 점검 결과 GENi 등록 현황

부서명	등록여부	누락 내역	부서명	등록여부	누락 내역
경)ⅡⅡⅡⅡ부	양호	-	읍 처)ㄱㄱㄱㄱ부	미등록	'24.1.~8.
경)ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ 부	양호	-	읍 처)ㅇ.ㄷㄴㄴ부	양호	-
경)ㄴ ㄴ ㄴ ㄴ 부	미등록	'24.1.~8.	읍 처)ㅇ,ㄱㄴㄴ부	양호	-
경)ㅇㅇㅇㅇ부	양호	-	읍 처)전기부	양호	-
안)ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ 부	양호	-	읍 처)전기부	미등록	'24.1.~8.
읍 처)ㄱ ㄱ 부	양호	-	읍 처)ㅇㅇㅇㅇ부	미등록	'24.1.~8.

※ 읍발전본부 제출 자료 재구성

한편 재난관리자원에 관한 업무를 총괄하는 읍발전본부 읍실 읍부에서는 위와 같이 재난관리자원을 점검하고 점검 결과를 GENi에 등록하여 관리하도록 하였다면 관련 업무를 수행하는 부서에서 결과를 적정하게 등록하였는지를 살피고 필요한 경우 등록하도록 통보하는 등 재난관리자원의 이력 관리에 철저해야 한다.

관계자 의견 및 검토 결과

읍발전본부 읍실 읍부에서는 위 사실에 이견이 없다면서 재난 상황 시 재난관리자원의 활용에 문제가 없도록 관리하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

읍발전본부장은 재난관리자원이 정상의 성능 상태로 유지관리 될 수 있도록 점검 결과 등에 관한 이력 관리 등록 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (시정)