



청렴
국민연금

「2019년도」

사 옥 감 사 결 과 보 고 서

－ □□ · ▽▽ 권역 사옥 －

2019. △△.

사옥 전기 계약전력 변경을 통한 예산절감


◇◇지사 사무직 ○급 ○○○

1 추진배경

- ◇◇사옥의 월 사용전력량이 사옥 내 전기 사용설비 용량 및 계약 전력량의 수용범위에 여유가 있어 초과요금이 발생하지 않는 범위에서 기본요금에 대한 재산정 필요
- 전기요금(기본요금)이 계약전력량으로 부과되어 실제 사용량에 비해 과다 청구되고 있어 예산절감 방안 모색

2 추진과정

- ◇◇사옥 전기관리 유지보수업체 전문가를 통해 1년 중 전력사용 Peak 시간대 전력사용량과 계약전력량 비교 분석
- ◇◇사옥 Peak시간대 실제 전력사용량이 계약전력량과 큰 차이 발생 확인
- ▼▼▼▼. ▼월 한국전력공사(◇◇지사)에 ◇◇사옥 계약전력량 변경신청(○○ kW→▽▽kW)
- 추진절차



3

추진성과

○ 계약전력 변경에 따른 기본 전기요금 절약으로 예산절감에 기여
(연 ○○○○원 절감)

구 분	계 약 전 력 (kW)		절 감 전 력 (kW) (C=A-B)	kW 당 기 본 요 금 (D)	월 절 감 액 (E=C×D)	연 간 절 감 액
	변경전(A)	변경후(B)				
◇◇사옥	▽▽	◇◇	○○	□□□□원	★★★★원	◆◆◆◆원