

시정요구 및 권고

제 목 가스안전 관리 부적정

소 관 부 서(기관) ○○본부, ◎◎본부

조 치 부 서(기관) ○○본부, ◎◎본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 도시가스, LPG¹⁾ 및 질소, 산소 등 고압가스로 인한 화재·폭발 등의 가스 사고를 예방하기 위해 가스안전 관리를 하고 있다.

2. 판단 기준

「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제8조(고압가스제조 등의 시설기준과 기술기준 등) [별표 8]²⁾의 기술기준에 따르면 가연성가스 및 산소의 용기는 각각 구분하여 보관하고 작업에 불필요한 물건은 함께 보관하지 못하도록 되어 있다.

따라서 각 기관은 가스로 인한 화재 및 폭발사고를 예방하기 위해 LPG 및 산소 용기, 오일은 분리 보관하여야 한다.

한편, 각 기관은 고압가스 안전 관련법령에서 정한 사항이 아니더라도 사용하지 않는 LPG 용기 및 배관 철거, LPG 배관 도색 등의 적극적인 안전조치를 통해 가스 사고를 예방할 필요가 있다.

1) 액화석유가스(LPG : Liquefied Petroleum Gas)는 원유를 증류시킬 때 나오는 프로판이나 부탄을 주성분으로 한 가스를 가압 액화한 가연성 가스로 공기보다 무겁고 물보다 가벼움.

2) 고압가스 저장·사용의 시설·기술·검사 기준

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○본부는 20XX. X. XX. 감사일 현재 [표 1]과 같이 「고압가스 안전관리법 시행규칙」을 준수하지 않고 LPG 및 산소 용기, 오일을 혼합보관하고 있어 화재 및 폭발사고가 발생할 위험이 있다.

[표 1] ○○본부 가스용기 등 보관 실태 점검 결과

관련 부(장소)	「고압가스 안전관리법 시행규칙」 미준수	조치할 사항
◆◆부 ☒☒과 (지상 창고)	LPG 및 산소 용기, 오일 ^{주)} 을 혼합보관	LPG 및 산소 용기, 오일 각각 분리 보관

주) 어떤 종류인지 정확히 모름.

자료 : ○○본부 제출자료 재구성

또한 ◎◎본부는 20XX. X. XX. 감사일 현재 [표 2]와 같이 사용하지 않는 LPG 용기 및 배관을 그대로 방치하고 있는 등 가스 사고를 예방하기 위한 안전조치가 필요한 사항이 총 X건 확인되었다.

[표 2] ◎◎본부 가스안전 관리 실태 점검 결과

관련 부(장소)	안전조치가 필요한 사항	조치할 사항
☒☒부(식당)	미사용 LPG 용기 LPG 저장소 밖에 방치	미사용 LPG 용기 처리
	LPG 저장소 내 미사용 배관 방치	미사용 배관 철거
	식당 LPG 배관 도색 벗겨짐	다른 배관과 구분되도록 LPG 배관 도색

자료 : ◎◎본부 제출자료 재구성

관련부서(기관) 의견 ① ○○본부 ▽▽처는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

② ◎◎본부 ◁◁처는 감사결과를 수용하면서 안전조치가 필요한 사항을 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○본부장은

LPG 및 산소 용기, 오일을 「고압가스 안전관리법 시행규칙」에 따라 분리 보관하시기 바랍니다.(시정)

◎◎본부장은

① LPG 저장소 내 미사용 배관을 철거하여 미사용 LPG 용기와 함께 폐기물 처리하시고(시정)

② LPG 배관을 도색하시기 바랍니다.(권고)