

개선요구

제 목 절연용 보호구 관리 불합리

소 관 부 서(기관) ○○본부

조 치 부 서(기관) ○○본부

내 용

1. 업무 개요

○○본부는 「안전보호구 관리요령」 및 「보건보호구 관리요령」에 따라 보호구를 지급·관리하고 있다.

2. 판단 기준

공사(公社) 「안전보건관리 규정」 제27조(안전 및 보건 수칙)에 따르면 보호구의 종류, 지급대상 등 관리에 관한 사항을 「보호구관리요령」에 포함하고, 제28조(보호구)에서 각 기관의 장은 작업상 필요한 보호구를 확인하여 적정 수량을 지급하도록 하고 있다.

따라서 ○○본부는 작업조건에 적합한 절연용 보호구의 종류 및 사용부의 적정 보유수량을 「안전보호구 관리요령」에 명시하여 절연용 보호구를 체계적으로 관리하는 것이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 [표 1]과 같이 「안전보호구 관리요령」을 점검한 결과 안전보건관리를 주관하는 ○○○○부는 보호구의 종류에 절연용 보호구 중 절연 안전모만 명시하고 있으며, 절연장갑은 보호구 성격상 안전보호구임에도 「보건보호구 관리요령」에 명시하는 등 보호구 종류의 설정이 미흡하다.

[표 1] 「안전보호구 관리요령」 점검 결과

구분	고압 절연장갑	절연장화	절연안전모	절연안전화
보호구 종류(제3조)에 명시 여부	X	X	○	X
사용부의 적정 보유수량 설정 여부	○	X	○	X
비고	「보건보호구 관리요령」 [별표 1] “보호구 지급주기”에 보호구명은 절연장갑으로 명시 및 보유수량 설정되어 있음			

또한 절연장화, 절연안전화는 사용부의 적정 보유수량을 설정하지 않고 있으며, 절연장화의 경우 [표 2]와 같이 ○○○○부 ㄱ,ㄱ과에 인원보다 적은 수량을 지급하였다.

[표 2] 절연용 보호구 지급·보유 현황 점검 결과

사용처(인원 ^{주1)})	구분	고압 절연장갑	절연장화	절연안전모	절연안전화
○○○○부 ㄱ,ㄱ과 (X명)	지급연월 ^{주2)}	20XX. X월	20XX. X월	20XX. X월	20XX. X월 20XX. X월 20XX. X월
	지급수량 ^{주3)}	XX켤레	X켤레	X개	X켤레 ^{주4)}
	보유수량	〃	〃	X개	〃

주1) 전기설비의 공사·유지 및 운용업무를 수행하는 직원
주2), 주3) 출처 : ○○본부 <<처 안전 및 보건보호구관리대장
주4) 20XX. X월 X켤레, 20XX. X월 X켤레, 20XX. X월 X켤레 지급
자료 : ○○본부 <<처 제출자료 재구성

관련부서(기관) 의견 ◎◎본부 ◁◁처는 감사결과를 수용하면서 「안전보호구 관리요령」에 명시하지 않은 절연용 보호구의 종류 및 사용부의 적정 보유수량을 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◎◎본부장은

「안전보호구 관리요령」에 명시하지 않은 절연용 보호구 및 사용부의 적정 보유수량을 반영하시기 바랍니다.(개선)