

제 목 가스누출감지경보기의 경보기 설치 불합리

소 관 부 서(기관) ☎☎☎☎처

조 치 부 서(기관) ☎☎☎☎처

내 용

1. 업무 개요

☎☎☎☎처는 본사 구내식당에 음식조리용 LPG¹⁾ 사용시설²⁾ 및 가스누출로 인한 화재, 폭발사고를 사전에 예방하기 위해 [표]와 같이 가스누출감지경보기³⁾를 설치·운용하고 있다.

[표] 가스누출감지경보기 설치 현황

구분	수량	설치 장소		기능	비고
		감지부	제어부		
조리실용	X대	조리실 국솥, 세척기, 전판 부근의 하부 X개소	영양사실	감지, 경보 및 기화기 측의 가스누출 차단밸브 자동 잠금	감지부, 제어부 경보기능 있음
LPG 저장소용	"	LPG 저장소 내 하부 X개소	"	"	제어부만 경보기능 있음
기화기 창고용	"	기화기 ^{주)} 창고 내 하부 X개소	"	"	"

주) LPG를 가온하여 증발을 촉진시키는 장치

자료 : ☎☎☎☎처 제출자료 재구성

-
- 1) 액화석유가스(LPG : Liquefied Petroleum Gas)는 원유를 증류시킬 때 나오는 프로판이나 부탄을 주성분으로 한 가스를 가압 액화한 가연성 가스로 공기보다 무겁고 물보다 가벼움.
- 2) LPG 용기 → 밸브 → 절체기(X개의 가스통을 연결하여 한 통의 가스가 소진되면 자동으로 다른 가스통으로 연결되게 하는 것) → 기화기 → 가스누출 차단밸브 등을 통해 조리시설로 공급되며, LPG 용기 저장량은 XXXkg(XXkg × X통)임.
- 3) 가연성 또는 독성물질의 가스를 감지하여 그 농도를 지시하며, 미리 설정해 놓은 가스 농도에서 자동적으로 경보가 울리도록 하는 장치임.

2. 판단 기준

고용노동부 고시 「가스누출감지경보기 설치에 관한 기술상의 지침」 제5조(설치위치)에 따르면 가스누출감지경보기의 경보기는 근로자가 상주하는 곳에 설치하도록 권고하고 있다.

따라서 ○○○○처는 가스누출에 신속히 대처할 수 있도록 가스누출 경보음을 구내 식당 근로자⁴⁾ 누구나 듣고 확인할 수 있는 장소에 가스누출감지경보기의 경보기를 설치하는 것이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 가스누출감지경보기 설치 현황을 점검한 결과 위 [표]와 같이 LPG 저장소 및 기화기 창고용 가스누출감지경보기의 경보기는 영양사⁵⁾실에만 설치되어 있다.

그 결과 영양사실에 아무도 없는 경우 가스누출 사실을 즉시 인지할 수 없어 가스누출에 신속하게 대처하지 못해 화재 및 폭발사고 발생 우려가 있다.

따라서 ○○○○처는 구내식당 조리실에 LPG 저장소 및 기화기 창고용 가스누출감지경보기의 경보기를 추가 설치하는 것이 필요하다.

관련부서(기관) 의견 ○○○○처는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

4) 영양사, 조리사 및 급식 현장 업무에 종사하는 자

5) 근무시간은 0X:00 ~ XX:00이며, 근무 중에도 조리 관리 및 중식 배식 등을 위해 영양사실에 상주하지 못하는 경우가 있음.

조치할 사항

☞☞☞☞처장은

구내식당 조리실에 LPG 저장소 및 기화기 창고용 가스누출감지경보기의 경보기를 추가
설치⁶⁾하시기 바랍니다.(권고)

6) 20XX. X. XX. 경보기 X대 설치하였음.