

일련번호	△△△사무소-2
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2026년도 △△△△△△△사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치하기 바라며, 감사 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2026. 2. 12.

△△△△공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△ 사무소	2026	현지조치	-	-

제 목 : △△△야영장 전기 분전함 시건 필요

(현 황)
○ 전기설비기술기준 제2조(안전 원칙)에 따르면, 전기설비는 감전, 화재 및 그 밖에 사람에게 위해를 주거나 물건에 손상을 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다. 또한, 사용목적에 적절하고 안전하게 작동하여야 하며, 그 손상으로 인하여 전기 공급에 지장을 주지 않도록 하여야 한다.

(위법부당내용)

- △△△△△△△사무소는 △△△야영장 내 전기배분 및 누전차단 등을 위하여 전기 분전함을 설치하여 관리하고 있으나, 시건(잠금)되지 않고 외부인이 계패 할 수 있는 상태이므로 시건(잠금) 조치가 필요함.

(사진대지)

--	--

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△사무소】
- △△△야영장 전기 분전함 시건(잠금) 필요