

일련번호 제25-021-모범-01호

한국가스공사 상임감사위원

모 범 사 례

제 목 발전소 연료전지 소비용 가스 미계량 입증 및 가스 대금 회수
소 관 부 서 ▼지역본부 ■부
조 치 부 서 △처 ▣부
내 용

▼지역본부 ■부는 「직제규정시행세칙」 별표 2 “분장업무”에 따라 지역본부에서 관할하는 공급관리소 계량설비 경상정비와 수요처 천연가스 사용량 정산관리 업무를 수행하고 있다.

公社는 민간발전사업자인 ▲▲과 천연가스 공급인수합의서(체결일: 2011. 4. 28.)를 체결하였고 공급개시일로부터 2034년까지 연간 약 ??톤의 천연가스를 XX발전소에 판매하는 매매계약(계약일: 2014. 3. 7.)을 체결하였으며 발전소 상업운전(개시일: 2017. 3. 17.)이 시작됨에 따라 ▼지역본부의 ㉠㉡관리소를 통하여 천연가스를 공급하고 있다.

XX발전소 제1~2호기용 천연가스 매매계약서 제7조(공급 또는 구매중단)에 따라 公社와 ▲▲은 매년 11월 30일까지 각 당사자 설비의 신·증설에 대한 익년도 계획을 서면으로 상대방에게 제출해야 하며 설비의 정비 및 배관이설 등은 최소 30일전에 서면으로 다시 통보해야 하고 이로 인한 공급 또는 구매중단 발생 시 상대방의 손해, 추가비용에 대하여 책임을 부담하지 않는다.

또한 같은 계약서 제10조(천연가스대금에 관한 분쟁)에 따라 천연가스 대금에 관한 모든 분쟁은 지급기일 이후 30일 이내 상호 합의에 의하여 해결하도록 노력해야 하며, 公社가 천연가스대금의 오류에 대한 대금 청구는 ▲▲에 청구서를 제시한 월부터 3년 이내의 기간에 한하고 오류를 발견한 날로부터 60일 이내에 청구를 해야 한다.

그런데 ▲▲은 자체 발전설비의 유지보수 및 점검을 위하여 [표 1]과 같이 ▼지역본부에 3차례 가스 구매중단을 서면으로 통지하였으나 해당 기간에 ㉠㉡관리소에서 발전소에 공급된 가스가 계량되지 않아야 함에도 불구하고 ㉠㉡관리소 천연가스 계량보고서에 2024년 3월 19일 극소량의(??ton) 가스가 공급된 것으로 계량값이 기록되었다.

[표 1] ▲▲ 천연가스 구매 중단 현황

구분	중단사유	중단기간	중단일수	문서번호
1	발전설비 예방정비공사	2018. 4. 11.~2018. 4. 26.	16일	0000-0000-000호
2		2020. 4. 2.~2020. 4. 14.	13일	0000-0000-000호
3	발전설비 정기점검	2024. 3. 19.~2024. 4. 15.	28일	00000-0000-0000호

자료: ▲▲ 공문 재구성

▼지역본부 ■부는 해당 사실에 대하여 ▲▲에 유선으로 문의하였고 ▲▲이 천연가스 구매중단을 통지한 기간에 발전소 내부에 설치되어 있는 연료전지가 가동되었다는 사실을 확인하였으며 발전설비를 가동하지 않은 상태에서 연료전지(가스사용량: ??Nm³/hr)가 사용될 경우, [표 2]와 같이 발전소 자체 계량설비에서는 계량이 가능하지만 ㉠㉡관리소는 최소 계량범위(??Nm³/hr)를 벗어나게 되어 연료전지의 가스사용량이 계량되지 않는 것을 파악하였다.

[표 2] ㉠㉡관리소 및 발전소 계량설비 비교

구분	설비명	설비번호	관경(Inch)	공급압력(Mpa)	계량범위(Nm3/hr)
㉠㉡관리소	계량설비 (발전용)	00-000	8	??	?? ~ ??
		00-000	16	??	?? ~ ??
		00-000	16	??	?? ~ ??
▲▲	계량설비 (연료전지용)	-	-	??	?? ~ ??

자료: ㉠㉡관리소 계량설비 사양 재구성

이에 따라 ㉠㉡관리소의 계량설비로는 연료전지의 가스사용량을 계량할 수 없는 사실을 입증하여 ▲▲에 연료전지의 최초 설치 이후에 공급된 천연가스물량에 대하여 대금청구(기간: 2017년 8월부터 2024년 7월)를 하였으며, 천연가스 매매계약에 따른 가스공급압력(??Mpa)으로는 최소 계량범위의 사양을 갖춘 신규 계량설비를 추가로 설치하여도 연료전지설비의 가스소비량을 계량할 수 없어 수요처 계량설비의 검교정 및 정확도 개선작업을 통해 연료전지 가스사용량을 확인하는 방향으로 정산방안 논의를 요청¹⁾하였다.

그 결과 ▼지역본부 ■■부는 천연가스 매매계약서에 가스대금의 오류에 대하여 3년 이내의 물량만 청구할 수 있음에도 불구하고 ▲▲에 연료전지의 가스사용량이 미계량된 사항에 대하여 적극적으로 대응하고 정산금액을 협의하여 약 ??ton의 가스사용량을 정산하는 확인서에 합의하였고 계약조건을 상회하는 7년치의 가스대금 약 ??원을 회수하였다.

또한 ㉠㉡관리소의 계량범위를 벗어나는 연료전지의 가스사용량에 대하여 대금을 청구할 수 있도록 발전소 계량설비의 계량값을 기준으로 정산할 수 있는 방안을 ▲▲과 협의하였고 연간 약 ??원의 가스대금(약 ??ton)을 청구할 수 있는 토대를 구축하였다.

1) ▼지역본부-5352(2024. 6. 12.) “연료전지용 천연가스 공급물량 정산 관련 협조 요청”

조치할 사항 △처장은

수요처의 미계량 가스사용에 대한 적극적인 협의를 통하여 가스대금 회수 및 향후 가스대금 청구방안을 마련한 부서에 포상하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 통보(모범사례)]

▼지역본부 ●부