

(7)

## 주요정보통신기반시설 철거 서버 보안관리 미흡

현지조치 - ◆기지본부 ㉠부

## 【현황 및 근거】


- 「정보통신보호법」 제8조에 따라 ◆기지본부 계측제어설비는 주요정보통신기반시설로 지정되었으며 주요정보통신기반시설의 IP주소는 대외비로 관리 중
- 공사 「보안업무관리지침」 제27조 2항에 따라 대외비는 업무와 관련되지 않은 사람이 열람, 복제, 복사, 배부할 수 없도록 보안대책을 수립하여야 함
- 「제어시스템 자산관리지침서」 제13조에 따라 관리자는 불용처리 목적으로 제어시스템 자산 반출시 저장자료를 삭제하고 반출하여야 함

## 【문제점】

- (철거 서버의 보안 관리 미흡) 로그관리시스템\*의 교체 후 불용예정인 자재를 반출 시 저장자료를 삭제하지 않고 231일 동안 일반창고에 보관함

\* 로그관리시스템은 시스템에 연결된 모든 서버의 IP주소 등의 대외비 정보를 취득 저장하고 있음

## &lt; 철거 로그관리시스템 보관 경과 &gt;



## 【조치할 사항】

- ▶ 불용처리 예정인 서버류 등은 통제구역 반출 시 저장자료 삭제하고 장기보관 필요시 보안대책 수립 후 시행 (현지조치)