

(11)

가스분석기 정기점검 계획 수립 및 시행 소홀

현지조치 - ☆기지본부 ☒부

【현황 및 근거】

- 「LNG분석 지침서」 제8.분석 및 개선에 따르면 분석담당자는 가스분석기 등 측정 장비의 정상적인 운영을 위하여 정기점검 계획을 수립, 실시하고 결과를 보존하여야 함

【문제점】

- ① (점검계획 미수립) '23년 가스분석기 고장으로 인하여 상호일치시험(對☒부) 미시행 및 '25년도 정기점검 계획 미수립

【조치할 사항】

- ▶ 정기적인 가스분석기 정기점검 계획을 수립하고 결과를 보존 (현지조치)