

한국도로교통공단 감사

통보 및 개선

제 목	청사 안전 관련 업무 철저 필요
소 관 부 서	충북교통방송 방송지원국
조 치 부 서	충북교통방송 방송지원국(통보), 안전경영처(개선)
내 용	

1. 업무 개요

공공기관은 질식위험구역에 대한 정기적인 비상대응훈련을 통해 사고 예방 및 대응체계를 강화해야 하며, 소방안전관리자는 시설물 화재위험요인 점검을 실시하고 그 이행사항을 업무수행기록표에 기록·보존해야 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제619조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행), 640조(긴급 구조훈련)에 따라 본부 및 각 지방조직은 청사 내 질식위험이 있는 구역에 대해 작업절차서 마련과 반기 1회 이상 긴급구조 훈련을 실시해야 하며, 기관의 소방안전관리자는 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 별지 제12호 서식에 의거 매월 소방시설·피난방화시설 등을 점검하고 업무수행기록표를 작성하여 기록 내용을 관리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

충북교통방송 청사 안전관리 현황 점검 결과, 질식위험 구역(저수조)이 지정되어 있음에도 2024년 ~ 2025년 기간 중 훈련을 누락했다.

또한, 소방안전관리자가 매월 점검·작성해야 하는 업무수행 기록표의 경우 소방안전관리자와 실무 담당자가 이중으로 작성하여 현황 관리에 혼선을 빚는 등 미흡 사항이 확인됐다.

관계부서 의견 방송지원국은 저수조에 용수가 저장되어 있어 별도의 훈련이 필요하지 않은 것으로 오인하여 업무 실수가 있었다는 점을 인정하고 이후부터는 규정에 따라 철저히 이행하겠다는 의견을 제시했다.

조치할 사항 방송지원국장은 밀폐공간 긴급구조 훈련 및 소방안전관리자 업무수행기록표 작성에 만전을 기해 주시고(**통보**), 안전경영처장은 밀폐공간 긴급구조 훈련이 누락되지 않도록 전국 지방조직에 대한 주기적 안내 방안을 마련해 주시기 바랍니다.(개선)