

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
1	□ 부두지역 CCTV 및 스피커 방폭케이블 연결상태 불량 (현지조치) ○ (현황·기준) 비축지사는 화재·폭발 위험장소에 설치된 전기설비의 방폭성능이 유지되도록 관리하여야 함 * 고용노동부 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 ○ (문제점) ◆◆지사 부두지역의 CCTV 및 스피커의 방폭 케이블 연결상태가 헐거워 방폭성능 상실 우려 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) ◆◆지사장은 부두지역의 CCTV 및 스피커의 방폭 케이블을 견고하게 체결(현지조치)	[관계부서] ◆◆지사 [조치부서] ◆◆지사