

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
35	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 절차서 주기검토 및 개정 기한 준수 필요

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 □부, ■부, ►발전소, ■발전소

내 용

1. 업무 개요

♠본부의 각 부서는 고유업무와 관련된 절차서의 유효성을 검토하고, 필요시 절차서를 개정하는 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「ISO품질-39-001」(절차서 작성, 개정 및 관리) 7.3.2항(주기검토)에 따르면, “작성 부서장은 절차서의 유효성을 검토하기 위해 아래와 같이 2년 이내 주기검토를 수행하되, 작성자는 절차서 유효성(주기) 평가서(붙임 8.10)을 이용하여 주기검토를 시행하고 해당 부서장의 승인을 받아야 하며, 주기검토 결과 개정이 필요한 경우, 작성자는 주기검토서 작성일로부터 3개월 이내에 절차서를 개정한다” 라고 규정

하고 있다.

주기검토 기준	✓ 직전 주기검토 수행 후 절차서 미개정 시 : 주기검토 승인일을 기준으로 2년 이내 개정 ✓ 직전 주기검토 수행 후 절차서 개정 시 : 절차서 승인일을 기준으로 2년 이내 개정
------------	--

3. 감사결과 확인된 문제

♠본부에서 운영 중인 절차서 335건을 검토한 결과, 직전 주기검토서 승인일을 기준으로 2년 이내에 주기 검토를 시행하지 않은 사례가 +건이 있고, 주기검토 결과 개정이 필요한 것으로 판정되었음에도 3개월 이내에 개정이 완료되지 않은 절차서가 *건 확인되었다.

관련자 의견 관련 부서는 감사의견을 수용하면서 적기에 절차서 주기검토를 이행하고, 필요시 절차서를 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♠본부장은

- ① 주기검토 결과, 개정이 필요한 절차서(*건)는 즉시 개정하시기 바라며.(시정 1)
- ② 관련 규정에 따라 절차서 주기검토 및 절차서 개정이 기한 내에 이루어질 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 지침에 대한 전 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)