

# 한국수자원공사 상임감사위원

## 부서주의 및 통보

제 목 건설공사 품질관리 미흡

소 관 부 서 √√√지사, →→→지사, ∞∞∞지사

조 치 부 서 √√√지사, →→→지사, ∞∞∞지사

내 용

### 1. 업무 개요

√√√지사, →→→지사, ∞∞∞지사는 각각 PPP 광역상수도 및 ★★★★★용수도, ■■■댐 및 ■■■댐계통 광역상수도, ●●강 계통 광역상수도 및 R R 지반상수도 시설물의 적정 유지관리를 위해 다수의 건설공사를 시행하고 있다.

### 2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술 진흥법」 제55조(건설공사의 품질관리) 및 같은 법 시행령 제89조(품질관리계획 등의 수립대상 공사)에 따라, 조경식재 및 철거공사를 제외한 총공사비가 5억 원 이상인 토목공사, 연면적이 660 m<sup>2</sup> 이상인 건축물의 건축공사, 총공사비가 2억 원 이상인 전문공사에 대해서는 품질시험계획을 수립하여야 하고, 해당 품질시험계획 및 「건설공사 품질관리 업무지침(DDDDDD고시)」의 건설공사 품질검사기준에 따라 품질시험 및 검사를 하여야 하며, 품질시험계획에는 아래 [표 1]의 사항을 포함하여야 한다.

[표 1] 품질시험계획에 포함하여야 할 내용

| 제 목                         | 내 용                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 1. 개요                       | 공사명, 시공자, 현장 대리인                            |
| 2. 시험계획                     | 공종, 시험 종목, 시험 계획물량, 시험 빈도, 시험 횟수 등          |
| 3. 시험시설                     | 장비명, 규격, 단위, 수량, 시험실 배치 평면도 등               |
| 4. 품질관리를 수행하는<br>건설기술인 배치계획 | 성명, 등급, 품질관리 업무 수행기간, 건설기술인 자격 및 학력·경력 사항 등 |

자료: 「건설기술 진흥법 시행령」 [별표 9] 품질시험계획의 내용

또한, 같은 법 제56조(품질관리 비용의 계상 및 집행) 및 시행령 제53조(품질관리비의 산출 및 사용 기준)에 따라 건설공사의 발주자는 건설공사의 품질관리에 필요한 비용(이하 “품질관리비”라 한다.)을 계상하여야 하며, 같은 법 시행규칙 [별표6] 품질관리비의 산출 및 사용기준’에 의거 품질관리 활동실적에 따라 정산하여야 한다.

그리고, K-water 「건설기술관리규정」 제46조(감독원의 업무)에 따르면, 감독원은 관계법령, 계약서, 설계도서 및 그 밖의 관계서류 등을 숙지하고, 공정한 직무수행과 청렴의 의무를 지키며, 아래 [표 2]에서 정하고 있는 감독원 업무를 성실히 수행하여야 한다.

[표 2] 공사 감독원 업무

- 가. 공사수행을 위한 수급인의 감독
- 나. 공사계획의 검토 및 공정관리와 시공상 문제점 대책 강구
- 다. 설계도서 검토와 현지어건과의 부합여부에 대한 확인 및 필요한 시정·보완 조치
- 라. 설계도서 등에 적합하게 시공되고 있는지의 점검·검측, 확인 및 측량 입회 등
- 마. 품질시험·검사, 환경 및 안전 관리의 업무 확인, 점검, 평가
- 바. 시공상~~ㅅ~~면 및 수급인이 제출하는 서류의 검토·승인
- 사. 관급자재 등의 검사·공급 및 관리에 필요한 조치
- 아. 부설시공방지 세부실천계획 수립 및 이행 확인
- 자. 공사에 관련된 문서의 기록 및 보관
- 차. 설계의 변경 및 공사의 기상 부분 및 준공검사의 지원
- 카. 하도급의 적정성 및 하도급 의무 이행여부 확인
- 타. 입찰자격 사전심사 및 공사적격심사 서류 내용의 이행여부 검토, 확인
- 파. 공사착공 후 공사 및 안전표지판 설치와 공사 제반사고 응급조치
- 하. 공사수행에 따른 민원사항처리
- 거. 수급인이 제출한 품질보증계획서의 검토, 승인 및 이행여부 지도, 감독
- 너. 기타 공사수행을 위해 필요한 사항 등

자료: 「건설기술관리규정」 [별표 2] 감독원 업무

또한, 같은 규정 제90조(품질관리계획 등 수립·시행)에 따라 공사수급인은 품질관리계획 등을 수립해야 할 대상공사의 경우 공사 착공 전에 품질관리계획서 또는 품질시험계획서를 공사시행부서의 장에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

따라서, √√√지사, →→→지사, ∞∞∞지사는 소관 시설물의 적정 유지관리를 위해 시행하고자 하는 건설공사가 「건설기술 진흥법」에 따른 품질시험계획 수립 대상 공사인 경우, 관련 법령 및 지침 등에 따라 공사 발주시 품질관리비를 반영하여야 하고, 계약 체결 후 계약상대자가 제출한 품질시험계획이 위 [표 1]의 내용을 포함하고 있는지 확인 및 검토 후 승인하여야 하며, 승인된 품질시험계획에 따른 품질관리 활동 실적에 따라 품질관리비를 정산하여야 했다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, √√√지사, →→→지사, ∞∞∞지사는 품질시험계획 수립 대상 공사임에도 품질관리비용을 반영하지 않은 채 발주하거나, 품질시험계획 수립 대상 공사의 계약상대자가 제출한 품질시험계획이 [표 1]의 내용을 적절하게 포함하고 있지 않음에도 그대로 접수 및 승인하여 착공하게 하는 등 「건설기술 진흥법」에 따른 건설공사의 품질을 미흡하게 관리하였다.

#### 관계부서 의견 및 검토결과

① √√√지사는 감사의견을 수용하면서도 ‘2025년 ◁◁(정) 구조물 보수보강공사’의 경우, 미흡하게 접수된 품질시험계획서에 대해 보완하여 제출토록 조건부

승인하였고, 실제 작업이 2025년 11월 말에 끝나 조기 준공하였다는 의견을 제시하였다. 그러나, √√√지사가는 착공신고서를 조건부 승인(√√√지사-3128, 2025.06.25.)하면서 착공일 전까지 보완·제출을 요구하였으나, 계약상대자는 공사 착공일(2025. 7. 4.) 및 준공일(2026. 3. 9.)까지 품질시험계획서를 보완하여 제출하지 않았다.

② →→→지사는 감사의견을 수용하면서도 ‘→→→지사 복지공간 개선공사’는 리모델링 인테리어 공사로서 전문공사 2억 원 이상으로 품질시험계획은 수립하였으나, 실제 공사내용 및 특성상 품질시험을 할 항목이 없어 품질시험이 계상 및 품질시험은 시행하지 않았다는 의견을 제시하였다. 그러나, ‘→→→지사 복지공간 개선공사’의 준공검사결과보고(→→→지사-3544, 2023.09.20.) 시 첨부된 준공검사내역서에는 「건설공사 품질관리 업무지침」 [별표 2] 건설공사 품질시험기준에 따라 품질시험이 필요한 조적공사, 유리공사 및 창호공사에 해당하는 공종이 포함되어 있으므로 실제 공사내용 및 특성상 품질시험을 할 항목이 없어 품질시험이 계상 및 품질시험은 시행하지 않았다는 →→→지사의 의견은 받아들일 수 없다.

③ ∞∞∞지사는 감사의견을 수용하면서도 ‘∞∞∞지사 안전강화시설 확대구축공사’는 주된 공정이 장비반입구 안전덮개, 추락방지대 크레인 안전조명 등을 설치하는 작업으로서, 재료비 비중이 59.34%에 달하고 내자 성격을 띠어 건설공사 품질시험계획 작성 및 품질시험대상에 해당하지 않는 것으로 판단하였다는 의견을 제시하였다. 그러나, ‘∞∞∞지사 안전강화시설 확대구축공사’의 준공검사결과

보고(∞ ∞ ∞ 지사-6225, 2023.12.11.) 시 첨부된 준공검사내역서에는 「건설공사 품질 관리 업무지침」 [별표 2] 건설공사 품질시험기준에 따라 품질시험이 필요한 일 반용 경질폴리염화비닐관, 에폭시 바닥마감재가 포함되어 있으므로 내자 성격을 띠어 건설공사 품질시험계획 작성 및 품질시험대상에 해당하지 않는 것으로 판 단하였다는 ∞ ∞ ∞ 지사의 의견은 받아들일 수 없다.

#### 조치할 사항

- ① √√√지사장은 관련 규정에 따른 건설공사 품질관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)
- ② →→→지사장은 관련 규정에 따른 건설공사 품질관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)
- ③ ∞ ∞ ∞지사장은 관련 규정에 따른 건설공사 품질관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)
- ④ √√√지사장은 관련 규정에 따른 품질시험계획을 미수립하거나, 품질시험을 미시행한 건설사업자에 대해 관련기관에 통보 조치하시기 바랍니다. (통보)
- ⑤ →→→지사장은 관련 규정에 따른 품질시험계획을 미수립하거나, 품질시험을 미시행한 건설사업자에 대해 관련기관에 통보 조치하시기 바랍니다. (통보)
- ⑥ ∞ ∞ ∞지사장은 관련 규정에 따른 품질시험계획을 미수립하거나, 품질시험을 미시행한 건설사업자에 대해 관련기관에 통보 조치하시기 바랍니다. (통보)