

한국전력공사 상임감사위원

시정·경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [3] 대용량고객 내선도면 검토 및 계기부설 중계 미흡
관 계 부 서 : 영업처, 전 지역본부
조 치 부 서 : 영업처, 경북본부
내 용

1. 업무 개요

경북본부 ■■■지사는 한국서부발전(주) ○○○(이하 ‘○○○’)의 기동전력 및 소내전력 공급을 위해 2024년 10월 [표 1]과 같이 전기사용계약을 체결하고 2024년 11월에 상용전력을, 2025년 6월에 예비전력을 송전하였다.

[표 1] ■■■ 전기사용 계약 현황

고객번호	전기사용장소	공급전압	계약전력*	공급선로	송전일자	공급변전소
익명화						

* 계약전력 협의제이나, 사용설비 용량 기재 및 설비내역서가 첨부되어 있음(☞ [그림 2] 참조)

2. 관계 규정 및 판단기준

「전기계기업무기준」 6.3.4.1항 다.(내선설계도면 검토)에 따르면 내선 담당부서는 도면 검토 시 2회선 이상 수전 예비전력 신청고객의 인터록장치 등 필수

검토사항에 대하여 확인하고 전기사용 신청내용과 고객 수전설비 구성의 일치 여부에 대해 신규 접수부서로 관련 사항을 전달하여 예비전력 사용기준 등 관련 내용이 전기사용계약에 정확히 반영되도록 하고 있다.

또한 「기본공급약관(이하 ‘약관’)」 제63조(예비전력) 제2항에 따르면 예비전력을 공급받는 고객은 상용전력과 예비전력을 동시에 사용할 수 없도록 필요한 시설을 설치해야 하나, 전력계통의 보호협조, 계약전력의 결정 및 계량방법에 문제가 없는 경우는 그러하지 않는다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○■○에 대한 내선도면 검토서를 확인한 결과 [표 2]와 같이 ‘인터넷 장치 시설’ 검토 내용 및 확인 사항이 “적합”으로 검토되어 있었다.

[표 2] ■■■■ 내선도면 검토서

익명화


☐ 검토사항

설비명	검 토 내 용	확 인
~ 종 략 ~		

익명화

그런데 전기사용신청 시 [그림 1]과 같이 제출되었던 도면을 확인한 결과 ㉠♠㉠은 상용전력과 예비전력을 사용하는 것으로 공급선로 및 수전설비(MOF 및 수전변압기)를 작성하였으나, ㉠㉠㉠지사 내선업무 담당자인 ㉠㉠㉠은 인터록 설치 여부 및 합성계량장치 등이 도면에 표시되지 않았음에도 모든 항목에 대하여 적함으로 판정하는 등 내선도면 검토가 미흡하였다.

[그림 1] ㉠㉠㉠ Key Single Diagram



또한 예비전력 송전 시 예비전력 전력량계 부설사항에 대해 요금부서로 중계하지 않아 [표 3]과 같이 예비전력 송전일(2025년 6월 12일)부터 합성계량장치 부설일(2025년 9월 23일)까지 최대수요전력이 미반영되어 기본요금 83,059,360원이 과소 청구되었다.


[표 3] ㉠㉠㉠ 기본요금 과소 청구내역 (합성계량장치 부설 전)

익명화

* 상용 및 예비 선로별 전력량계에 시현된 최대수요전력 단순 합산값 청구 (☞ 세칙 제49조 12항 3호)

아울러 ☒☒☒의 전기사용계약서를 추가 검토한 결과 최초 전기사용신청 사항과 현재의 전기사용 현황이 다름에도 [그림 2]와 같이 현재까지 최초 계약서가 정비되지 않고 있어 이에 대한 검토 및 정비가 필요하다.

[그림 2] ☎☎☎ 전기사용계약서



관계부서 의견

☎☎☎지사 도면검토 및 신규접수 담당자는 내선도면 검토와 전기사용계약 체결 관련 업무처리가 미흡하였음을 인정하였으나, 일반 수전고객에 비해 송수전 계통 및 소내설비 구성이 매우 복잡한 발전고객에 대하여 실무부서에서 참조할 수 있는 내선업무와 신규업무 처리기준이 부족한 것에 대한 애로사항을 피력하였다.

조치할 사항

영업처장은 154kV 이상 다회선 고객에 대한 전기사용계약이 착오 체결되지 않도록 사업소에 강조하여 주시기 바랍니다. (통보)

경북본부장은

- ① 내선도면 검토를 소홀히 한 담당자에게는 ‘경고’를, 직상위자에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시고, (경고, 주의)
- ② 전기사용계약 착오 기재분을 검토 및 정비하여 주시기 바라며, (시정)
- ③ 과소 청구된 전기요금을 추징하여 주시고, (시정)
- ④ 향후 유사사례가 재발하지 않도록 업무 담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

【관련자】

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	시 정 2 통 보 2	추 징 [83,059,360원]	경 고 1 주 의 1	영업처 전 지역본부	영업처 경북본부

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 3] 누락요금 합계 83,059,360원