

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [1] 심야전력 고객 위약관리 업무 소홀

관 계 부 서 : 경기본부

조 치 부 서 : 경기본부

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 2021. 4월부터 원격검침 서버로부터 계량데이터를 수집·검증하고 관련 통계자료를 제공하는 MDMS(Meter Data Management System, 계량데이터 관리시스템)를 운영하고 있으며, MDMS상의 ‘심야사용 이상고객 탐지’ 기능을 활용하여 사용시간대 위반 의심고객 데이터를 제공하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「선택공급약관」 제13조에 의거 심야전력(갑) 또는 심야전력(을)을 적용받는 고객은 심야시간대(22:00 ~ 08:00)에 전기를 사용하여야 하며, 고객이 이를 위반하여 요금이 정당하게 계산되지 않았을 경우에는 「기본공급약관」 제44조에 따라 위약금을 청구해야 한다.

또한 「수요관리업무처리지침」 제3장에 따라 고객이 고의로 타임스위치를 조

작하여 전기를 사용한 경우, 심야시간대 이외의 사용량을 상시전력 해당 계약종별 단가를 적용하여 계산한 요금차액의 2배를 적용하여 위약을 청구해야 한다.
(단, 주택용은 1배 적용)

수요효율처는 전국 사업소에 심야전력 비정상 사용고객에 대한 실시간 모니터링 및 체계적인 현장관리에 활용할 수 있게 2024. 6. 19.에 「MDMS 심야고객 위약 탐지 시스템 활용 현장관리 강조 알림」 공문을 발송하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

위약담당자는 MDMS의 ‘심야사용 이상고객 탐지’ 자료를 활용하여 심야시간대 이외 사용고객에 대한 현장확인을 실시하고, 고객의 임의조작 사실이 확인될 경우 위약조치 등 필요한 조치를 하여야 한다.

그런데 2024. 1. 1. ~ 2026. 3. 31.까지의 경기본부 MDMS 심야사용 이상고객 탐지 고객리스트 중 총 269건을 발취 점검한 결과, 16건은 [그림]과 같이 고객이 임의로 M/S(마그넷스위치)를 조작하여 심야전력을 부적정하게 사용한 것으로 확인되었다.

관련 부서에서는 심야시간대에 전기를 공급받는 심야전력 고객에 대하여 영업배전정보시스템4.0의 심야(갑)초과사용 고객현황과 MDMS 위약탐지자료를 통해 심야전력 부적정 사용 여부를 확인할 수 있음에도 이를 적시에 확인하지 않아

현장확인 및 위약조치가 이루어지지 않은채 심야전력의 부적정 사용이 방치되었 으며, 이에 따른 추징대상 면탈금과 위약추징금은 [표]와 같다.

[그림] M/S 임의조작 현장확인 내역

익명화	익명화
-----	-----

※ 자료 : 고객이 임의로 마그넷스위치에 못으로 고정하여 심야시간대 외에도 전기를 사용

[표] M/S 임의조작에 대한 면탈금 및 위약추징금 내역

[단위: 원]

No.	사업소	고객번호	계약종별	면탈금	위약추징금	합계
1	●◆	0000000000	일반용	1,242,495	1,242,495	2,484,990
2	●◆	0000000000	일반용	5,405,669	5,405,669	10,811,338
3	●◆	0000000000	주택용	2,771,222	-	2,771,222
4	■≡≡≡≡▶▶지사	0000000000	주택용	3,288,316	-	3,288,316
5	Ⓜ◎지사	0000000000	일반용	4,586,017	4,586,017	9,172,034
6	Ⓜ◎지사	0000000000	일반용	1,052,503	1,052,503	2,105,006
7	●●지사	0000000000	일반용	3,104,670	3,104,670	6,209,340
8	●●지사	0000000000	일반용	5,264,267	5,264,267	10,528,534
9	●●지사	0000000000	주택용	3,037,503	-	3,037,503
10	●●지사	0000000000	주택용	436,149	-	436,149
11	●●지사	0000000000	주택용	2,623,413	-	2,623,413
12	●●지사	0000000000	주택용	5,344,632	-	5,344,632
13	●●지사	0000000000	일반용	2,032,463	2,032,463	4,064,926
14	●●지사	0000000000	일반용	987,914	987,914	1,975,828
15	▼▼지사	0000000000	일반용	4,384,244	4,384,244	8,768,488
16	■□■지사	0000000000	주택용	529,586	-	529,586
합 계				46,091,063	28,060,242	74,151,305

위와 같은 상황에도 위약의심 고객의 탐지, 현장확인, 위약조치에 대한 사업소별 처리현황이 체계적으로 관리되지 않고 있으므로, 위약탐지 자료에 대한 정기 점검 체계를 마련하고 사업소별 조치결과를 종합적으로 관리할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

관계부서 의견

경기본부 △▽◎⊗부는 고객 임의조작이 확인된 건에 대해서는 관련 규정에 따라 위약조치를 시행하고, 향후 MDMS 위약탐지 자료를 활용하여 심야고객에 대한 관리를 강화하겠다고 하였다.

조치할 사항

경기본부장은

① 고객 임의조작이 확인된 16건에 대하여 면탈금 및 위약추징금 74,151,305원을 추징하여 주시고, (시정)

② MDMS의 심야전력 위약탐지 서비스를 사업소에서 적극 활용할 수 있도록 담당직원에 대한 교육을 실시하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	시 정 1 통 보 1	추징 [74,151,305원]	-	경기본부	경기본부