

2. 작업계획서 관리 부적정

「건축법」 제25조 제9항에 따라 「건축공사 감리세부기준」을 고시하고 있으며, 공사감리자는 가설공사, 철골공사, 승강기 설치공사 등 추락위험이 있는 공정 등은 공사시행 전 시공자의 안전조치 이행여부를 확인하여야 하며, 이 경우 해당공정에 대한 작업계획서를 요구하여야 한다. 또한, 「공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침」에 따르면 시공자는 2m 이상의 고소작업, 1.5m 이상의 굴착·가설공사, 철골구조물 공사, 2m 이상의 외부 도장공사, 승강기 설치공사 등 위험공종을 작업하기 전에 공사감독자 또는 건설사업관리기술인에게 작업계획서를 제출하고 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 승인을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

2021년부터 2024년도까지 □□과 공사내역을 확인한 결과 ‘주차장 증축공사(건축, 기계)’는 공사감독자의 사전 확인이 필요한 작업계획서를 제출받지 않고 공사를 착수한 사실이 있다.

[표 2] 작업계획서 미제출 현황

연도	공종	계약건명	계약기간	작업계획서	비고
2024	건축	주차장 증축공사(건축, 기계)	2024. 7. 8.~ 진행중	미제출	

<조치할 사항>

【시정】 관련 법령에 따라 위험공종 작업 전에 작업계획서를 제출받아 안전 조치 이행여부를 감독하기 바랍니다.