

8. 경유 재고관리 부적정

병원 「자산관리지침」 제21조 및 제21조의2에 따라 각 부서별 자산운용책임자는 효율적 재고관리를 위하여 그 입고 및 사용내역을 관리하여야 하고, 같은 지침 제23조에 따라 적정재고량 이상 적체된 품목과 1년 이상 적체된 품목 및 그 적체 사유를 매월 관리자회의에 보고하고, 동종 또는 유사품목의 구매 및 불출을 중지하며 장기적체품을 우선 불출하여야 한다.

□□과는 2011년 5월 가스터빈 발전기 용량 증설 공사를 하면서 비상발전기용 경유 탱크를 신설하였고, 동력동 1층 탱크는 도시가스 공급중단 시 보일러의 비상가동을 대비한 경유를 보관하여 왔으나, 감사일 현재까지 전혀 사용하지 않은 채 방치되고 있다. 동력동 1층 탱크에 보관된 약 600L의 경유는 「자산관리지침」에 따라 유효기간이 도래하기 전 사용방법을 강구하고 장기적체품을 우선 불출하여야 함에도 장기 방치하여 현재 사용 가능한지 여부도 알 수 없고 재고량도 정확하게 확인할 수 없다.

또한 2018년 □□과 정기감사에서 지적된 응급실 주차출입구 옆 지하 탱크에 장기적체된 경유 8,177L를 폐기물 처리비용을 들여 처리할 때 이미 동력동의 경유는 유효기간이 지나 폐기처분해야 하는 상황이었으나 당시 전체 유류현황을 파악하지 않아 함께 처리하지 못하고 감사일 현재까지 매월 재고자산으로 보고하고 있다.

[표 9] 비상발전기 및 보일러 경유 관리 현황

(단위: L, 원)

연번	저장탱크 위치	탱크용량	2025. 4. 30. 재고	재고금액* (리터당 1,799.35원)	재고관리 검토결과
1	6동 지하	5,200	3,580	6,441,661	입출고 및 사용 확인
2	동력동 지하	7,500	6,090	10,958,021	
3	동력동 1층(보일러용)	880	600**	1,079,608	2011년 5월 비상발전기용 탱크 신설 후 사용이력 없음

연번	저장탱크 위치	탱크용량	2025. 4. 30. 재고	재고금액* (리터당 1,799.35원)	재고관리 검토결과
4	응급실 주차출입구 옆 지하	(60,000)		폐기	2018년 □□과 감사 지적사항 조치결과 2020년 경유 (8,177L) 및 탱크 폐기 처리
합계		13,580	10,270	18,479,290	

* 재고금액은 물류관리과 재고자산현황관리에서 사용하는 이동평균법으로 계산한 단가를 적용함

** 동력동 1층 탱크의 잔량은 계측 불가하며 추정량임

<조치할 사항>

【부서경고】 ① 유류를 적정하게 관리하지 않고 장기적체하는 사례가 반복되고 있어 이를 엄중 경고하며 ② 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 업무를 처리하기 바랍니다.