

일련번호	6	감사자	기술4급 김 만 전		공개() 비공개(○)
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	
수감부서 (처리할 부서)	시설관리부 (시설운영팀)	처분 요구일자	2021. . .	회신기일	

과천도시공사

권 고

【제 목】 기계설비 성능점검에 대한 예산 편성

【부 서 명】 경영기획실, 시설관리부

■ 내 용

- 2018. 4. 17.(법률 제15599호)로 제정된 기계설비법이 2020. 6. 9.(법률 제17453호)로 시행됨에 따라 연면적 30,000㎡(시민회관 연면적 41,056㎡)를 초과하는 건축물에 대하여 「기계설비법」 제19조(기계설비유지관리자 선임 등), 같은법 시행규칙 제8조에 따라 기계설비유지관리 업무를 수행하여야 한다. 이에 따른 시민회관의 건축물 규모에 따라 2인 이상의 기계설비유지관리자를 선임하도록 되어 있음.
- 또한, 2021. 8. 9. 「국토교통부 고시」 기계설비 유지관리기준(제2021-1013호)에 따라 30,000㎡이상의 건축물은 연1회 성능점검과 상·하반기 각 1회씩 유지관리 기록부를 점검·작성하여 한다. 이에 따라, 시민회관의 관리주체는 성능점검 및 유지관리 기록부의 점검·작성을 「기계설비법」 제21조(기계설비성능점검업의 등록 등), 같은법 시행규칙 제10조에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·도시사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 함)에 성능점검업 등록을 신청하여 기계설비 점검업으로 정식 등록된 업체에 기계시설물의 성능점검을 의뢰하도록 되어 있음.

■ 조치할 사항

【권 고】

- 시설관리부 부장과 경영기획실 실장은
 - 과천도시공사 내 유지관리 부서와 예산 부서는 「국토교통부 고시」일 2021. 8. 9.로부터 시행되어 1년 경과 시점인 2022. 8. 8. 이전까지 시민회관의 기계설비 성능점검을 실시할 수 있도록 2022년도 사업에 기계설비 성능점검을 위한 예산이

편성될 수 있도록 조치하여 주시고

- 시설관리부 시설운영팀은 시행중인 「기계설비법」을 숙지하시어 법 시행에 따른 계획수립, 유지관리의 내용, 점검의 종류, 항목, 방법 및 주기, 점검의 기록 및 문서의 보존에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.