

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 ○○○○실

【제 목】 보유시설물 내진성능관리 미흡

【행정상 조치】 통보

【재정상 조치】 -

【신분상 조치】 -

【지 적 내 용】

1. 현 황

○○○○실은 도시공사가 보유·관리하고 있는 주거시설 106개동 등 총 110개 시설물에 대하여 기존 공공시설물 내진보강 기본계획에 따른 내진성능 확인 및 내진보강 등의 업무를 추진하고 있다.

2. 위법·부당내용

「지진·화재재해대책법」 제16조제2항에 따라 관계 중앙행정기관의 장은 수립한 내진보강대책을 소관 시설물을 관리하는 재난관리책임기관(지방자치단체 소속 도시개발공사)의 장에게 지시하고 그 이행에 필요한 조치를 취하여야 하며, 재난관리책임기관의 장은 지시받은 내진보강대책에 따라 기존 시설물의 내진보강 등을 추진하여야 한다.

그런데 ○○○○실에서는 보유시설물 110개소를 기존시설물 내진보강기본계획 및 내진보강대책 수립 시 포함하여 내진보강 등을 추진하고 있으나, 근거(구조계산서등을 보유하고 있지 않아 설계시기, 적용기준 및 내진성능수준을 확인할 수 없음)가 없어 내진성능이 확보되었다고 담보할 수 없는 주거 시설 84개동 등 총 87개소의 준공당시 내진설계 대상에 해당하여 내진성능이 확보되었다고 가정하여 내진보강 업무를 추진하였다.

【조치할 사항】

〈행정상조치〉 ○○○○실은

근거가 없는 87개소에 대하여 구조계산서, 설계도 등 내진성능을 확인할 수 있는 자료가 미비하여 이에 대한 자료 보완 등의 대책을 마련하시기 바랍니다. (통 보)

붙임 지방공기업 추진사업실태 점검의견서 1부