

제 목 라이닝 콘크리트 품질관리 부적정

<조치할 사항> ○○본부장은

- ① □□제3터널의 라이닝 콘크리트가 탈락되어 표면결함이 발생된 구간에 대해 내구성 확보방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)
- ② 라이닝 콘크리트 품질 및 시공관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 『건설기술진흥법 시행규칙』 제19조에 따라 “주의조치”하시기 바랍니다.(통보)