

제 목 ○○선 개량사업 중첩구간의 터널 케이블트레이 구성 방안 재검토

<조치할 사항> ○○본부장은

① “○○선 △△△~△△ 간 LTE-R 전원공급 전력설비 신설공사”와 “○○선 △△~□□□□ 간 LTE-R 전원공급 전력설비 신설공사”에 반영된 LTE-R 저압 전원케이블을 기존에 설치된 저압용 케이블트레이에 설치하고, 신설 케이블 트레이에는 향후 배전선로 개량공사에서 설치될 22.9kV 케이블을 설치할 수 있도록 하는 등 케이블트레이 구성 방안을 재검토하시기 바랍니다.(통보)

② “○○선 ●●~▲▲ 간 배전선로 개량공사”의 계약이 체결되면 6.6kV 케이블 이설 공사비 29,059,000원(제경비 포함)이 과다하게 지급되지 않도록 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)하시기 바랍니다.(시정)

■●본부장은 설계중인 ○○선 ●●~▲▲ 간 배전선로 개량공사”와 “○○선 △△~△△△ 간 배전선로 개량공사”의 설계서에 반영되어 있는 6.6kV 케이블 이설 공사비 391,807,000원(제경비 포함)을 제외(감액)하시기 바랍니다.(시정)