

제 목 케이블트레이 설치비 반영 부적정

<조치할 사항> ○○본부장은

① “○○선(△△△~△△) LTE-R 전원공급 전력설비 신설공사” 외 2개 공사에
과다하게 반영된 밀폐형 케이블트레이의 세퍼레이터 설치비 총 628,282,000원(제
경비 포함)을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)하시기 바랍니다.
(시정)

② 지급자재 “○○선 LTE-R 외 2개 공사 케이블트레이 구매” 계약에 반영된
클램프 45,373개에 대한 자재비 총 83,486,320원을 「물품구매(제조)계약 일반조건」
에 따라 계약금액 조정(감액)하시기 바랍니다.(시정)

□□본부장은

① “□□선(△△~△△간) 외 3개 노선 LTE-R 전원공급 전력설비 신설공사”에
과다하게 반영된 밀폐형 케이블트레이의 세퍼레이터 설치비 총 537,592,000원(제
경비 포함)을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)하시기 바랍니다.
(시정)

② 지급자재 “□□선(△△~△△)외 3개 노선 LTE-R 전력 지급자재(케이블트레
이) 구매” 계약에 반영된 클램프 30,454개에 대한 자재비 총 37,214,788원(제경비
포함)을 「물품구매(제조)계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)하시기 바랍
니다.(시정)

■ ■ ■ 본부장은 설계중인 공사의 설계서에 밀폐형 케이블트레이의 바닥면에 클램
프를 이용하여 세퍼레이터를 설치하도록 하는 등 시공이 곤란한 방법이 반영되
지 않도록 설계 감독 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)