

제 목 통신장비 랙 바닥고정 앵커볼트 반영 부적정

<조치할 사항> ○○본부장은 설계 관련 제·규정에 상호 모순되게 반영되어 있는 통신장비 랙 바닥고정 앵커볼트 규격을 구조계산 결과를 반영하여 개정하시기 바랍니다.(개선)

□□본부장, △△본부장, ●●본부장, ▲▲본부장, ■■본부장은 ○○본부에서 구조계산을 통해 산정한 통신장비 랙 바닥고정 앵커볼트 규격을 적용하고, 설치비 총 58,960,709원을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)하시기 바랍니다.(시정)