

제 목 공인기관 시험성적서 미제출 등 자재관리 미흡

<조치할 사항> ○○본부장은

- ① 위 공사 수급인으로 하여금 송풍기 등 4개 품목의 누락된 공인기관 시험성적서를 제출하도록 하고, 건설사업관리기술자가 자재성능 등 적합 여부를 확인하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)
- ② 「과업내용서」, 「공사시방서」에 명시된 시험성적서 확인 및 제작·설치 전 승인 업무를 소홀히 한 관련자에게 「건설기술진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 "주의조치"하시기 바랍니다.(통보)