

제 목 건설공사 순환골재 사용방안 검토 미시행

소 관 부 서 ① ○○본부 ② ○○○○○○○○원

<조치할 사항>

○○본부장은 “□□고속철도□단계(□□□~□□) 제□공구 노반신설 기타공사”의 순환골재 의무사용 대상 4개소에 대해서는 순환골재를 사용하시기 바라며, 유지보수용 도로 연장이 짧아 순환골재 의무사용 대상이 아닌 3개소에 대해서도 순환골재 사용 방안을 검토하여 조치하시기 바랍니다. (통보)

○○○○○○○○장은 순환골재의 연약지반 수평배수층 사용가능여부에 대한 연구용역을 시행하고, 연구결과 순환골재의 수평배수층 사용 가능 시 「순환골재 품질기준」에 수평배수층용 품질기준이 반영될 수 있도록 용역 과업에 포함하시기 바랍니다. (통보)