

제 목 **터널 굴착공법 변경 부적정

<조치할 사항> **본부장은

① 설계단계에서 시행한 지반조사 실내시험결과를 반영하지 않은 채 설계를 시행하여 공사 중 굴착방법이 변경되도록 한 설계 관련자에 대하여 「별점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “부실별점”을 측정하시기 바랍니다.

(통보)

② 설계변경 검토 시 변경설계를 담당하는 설계사를 승인받지 않아 굴착공법 변경 대상구간에 대한 검토를 소홀히 한 현장대리인 및 책임건설사업관리기술인에게 건설기술진흥법 시행규칙 제19조에 따라 ‘주의요구’ 하시기 바랍니다.

(통보)

③ 굴착공법 변경 구간에 대한 변경 공사비 검토 시 현장여건을 고려한 지보패턴 및 발파패턴이 변경 설계에 반영될 수 있도록 재검토 후 그 결과를 반영하여 공사를 시행하시기 바랍니다. (시정)