

감사결과처분요구서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할부서)	○○○△△△△●●사무소 (○○○△△△△●●사무소)	처분요구 일자	2021.4.9.	회신기일	2021.5.8.

○○○△△△△●●사무소

(행정상 시정, 행정상 권고, 행정상 통보)

제 목 전기온수기실 관리개선 필요

관 계 기 관 ○○○△△△△●●사무소

내 용

1. 현 황

- 공단「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 공단「다중이용시설 설비 유지·관리 매뉴얼」 정비 및 관리기준에 따르면 전기설비는 관계법 및 각종 설비 표준시방서 등 설계 기준에 따라 정비하도록 하고 있음.

2. 지적내용

- ○○○△△△△●●사무소 △△△△구조대에서는 구조대 업무시설의 난방 및 온수사용을 위해 전기온수탱크를 별도 공간(이하 전기온수기실)을 활용하여 운영하고 있으며, 전기온수기실에는 업무시설에 전원을 공급하기 위한 분전함, 온수저장용 탱크, △△△△구조대 생활용수 공급을 위한 펌프 및 전압강하 장치 등을 운영 중임.
- 전기설비의 경우 생활용수 공급용 펌프의 전원공급용 배선에는 누전 차단기 없이 배선용 차단기(2대)가 외부에 노출 설치되어 있어 습기 등 누전 상황 시 화재발생 등 안전사고 우려가 높아 별도의 난연 기능이 있는 차단기함의 설치 검토가 필요하고, 접지선의 경우 배선용차단기와 전압강하 장치 간 접지선이 단락 된 채 연결되어 있어 수리가 필요함.

- 또한, 전기온수기실 내 화재 등 안전사고예방을 위하여 전문가에 의한 점검(정기, 수시 등) 관리가 필요함.

3. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○△△△△●●사무소】

- 전기온수기실 접지선 수리 및 전기설비 난연 기능 차단기함 설치

○ 행정상 권고 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○△△△△●●사무소】

- 전기온수기실 내 화재 등 안전사고예방을 위하여 전문가에 의한 점검(정기, 수시 등) 실시

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○△△△△●●사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원교육 등 재발방지 대책 마련