

감사결과처분요구서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구 일자	2021.02.17.	회신기일	2021.03.16.

△△△국립공원사무소

(행정상 통보)

제 목 사무실 내 소화기 점검 소홀

관 계 기 관 △△△국립공원사무소

내 용

1. 현 황

- 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제2조 및 KFS(Korea Safty Standards Fire) 1000 소화기 기준에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지 관리 실태를 육안 또는 신체감각을 이용한 외관점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함.

2. 지적내용

- △△△국립공원사무소 ◇◇◇분소는 관련 규정에 의거 매월 1회 이상 소화기 등 소방시설 안전점검을 실시하여야 함에도, 분소사무실에 비치된 소화기(1)의 경우 2020년 05월부터 감사일 현재('21.02.08.)까지 9개월간 점검을 실시하지 않음.

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련 규정숙지 및 직원교육 등 재발방지 대책 마련