

일련번호	△△△-5
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2021년도 △△△국립공원사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하
 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바
 랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하
 기 바랍니다.

2021. 08. 27.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△ △ △	2021	현지조치	-	-

제 목 : △△야영장 일산화탄소 감지기 수불 관리 필요

(현 황) ○ 관광진흥법 시행규칙 [별표 7] <개정 2019. 10. 7.>야영장의 안전·위생기준에 따 르면 사업자가 설치하여 이용객에게 제공하는 다음의 야영용 시설에는 각 시설별 로 소화기와 단독경보형 연기감지기, 일산화탄소 경보기를 비치하여야 함 (위법부당내용) ○ △△△국립공원사무소는 △△야영장에서는 이용객에게 일산화탄소 감지기를 무료로 대여하는 등 이용객의 편의를 도모하고 있음 ○ 그러나, △△야영장 이용 확인서에 따르면 이용객에게 지급한 일산화탄소감지기는 기록하고 있으 나 반환 현황은 일부 누락된 채 관리하고 있어 이에 대한 수불관리 개선 조치가 필요함 - 현황사진
