

감사결과처분요구서

일련번호	20	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△) (△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분(요구)일로부터 각 1개월(6개월) 이내 *행정상 시정

△△△△△△△△△△△△

(신분상 주의2, 행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 낙석계측시스템 운영관리 소홀

관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『국립공원 낙석계측시스템 운영 매뉴얼』에 따르면 날씨 및 동식물의 생육 또는 기타 사유로 시스템이 손상되었을 경우에는 즉시 정비하여야 하며, 계측 자료는 해당 급경사지 지정이 해제될 때까지 저장·보관하도록 함

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△△△△ 낙석계측시스템 운영 현황

구분	낙석계측시스템	측정(일)	결측(일)	가동율(%)	결측사유
2019년	△△ 01-30-01	30	335	8%	시스템 연동 미흡
	△△ 01-30-03	30	335	8%	
	△△ 13-09-01	97	1	99%	
	△△ 13-10-02	56	12	82%	
	△△ 13-10-01	97	1	99%	
	△△ 13-07-01	40	58	41%	
	△△ 13-05-01	경	보	기	
	△△ 12-07-01	36	3	92%	
	△△ 15-04-01	20	0	100%	
	△△ 34-00-02	75	23	77%	
2020년	△△ 01-30-01	53	312	15%	시스템 연동 미흡
	△△ 01-30-03	53	312	15%	
	△△ 13-09-01	212	153	58%	계측설비 전선 훼손
	△△ 13-10-02	307	58	84%	
	△△ 13-10-01	335	30	92%	
	△△ 13-07-01	300	65	82%	
	△△ 13-05-01	경	보	기	
	△△ 12-07-01	251	115	69%	

2021년	△△ 15-04-01	343	22	94%	계측설비 전선 훼손
	△△ 34-00-02	311	54	85%	
	△△ 01-30-01	182	2	99%	
	△△ 01-30-03	182	2	99%	
	△△ 13-09-01	0	184	0%	
	△△ 13-10-02	154	30	84%	
	△△ 13-10-01	180	4	98%	
	△△ 13-07-01	150	34	82%	
	△△ 13-05-01	경	보	기	
	△△ 12-07-01	144	40	78%	
	△△ 15-04-01	182	2	99%	
	△△ 34-00-02	173	11	94%	

※ 출처: 사무소 제출자료

- △△△△△△△△△△△△는 낙석계측시스템(경사계 32대, 변위계 15대)를 설치하여 운영 중이며, 본사 안전대책부에서 마련한 통합관리시스템을 통해 데이터를 수신하여 1시간 마다 암반의 변위량을 측정하여 암반 변위의 관리기준치¹⁾를 초과하는 경우 통합관리시스템과 담당자 문자알림 등의 기능을 통해 현장 경보방송을 하여 탐방객에게 위험을 알리고 있음
- 2019년부터 감사일 현재까지의 △△△△△△△△△△△ 낙석계측시스템 운영 현황에 따르면
 - 2019년 2개소(△△ 01-30-01, △△ 01-30-03)의 계측율 8%, 2020년 2개소(△△ 01-30-01, △△ 01-30-03)의 계측율 15%로 저조한 것으로 확인되었으며
 - 특히, △△ 13-09-01의 낙석계측시스템은 2020년 7월경 인근 재난취약지구 정비공사 중 계측설비 전선이 훼손되었음에도 감사일 현재(2021.7.7.)까지 계측설비를 정비하지 않고 관리를 소홀히 한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 신분상 주의 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△ △△△△△】

- 낙석계측시스템 관리 소홀

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속(현 근무처)	처분요구	비고
1	△△△ □급	○○○	업무담당	△△△△△△△△△△△	주의	
2	△△△ □급	○○○	업무담당	△△△△△△△△△△△	주의	

- 행정상 시정 (장기조치: 6개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】

- 낙석계측시스템이 제기능을 유지할 수 있도록 정비 조치 이행

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련