

# 감사결과처분요구서

|                  |                              |          |           |          |                     |
|------------------|------------------------------|----------|-----------|----------|---------------------|
| 일련번호             | 24                           | 감사자      | 감사실       |          | 공개(○)<br>비공개( )     |
| 신분상 조치인원         | -                            | 재정상 조치방법 | -         | 재정상 조치금액 | -                   |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | △△△△△△△△△△△<br>(△△△△△△△△△△△) | 처분요구일자   | 2021. . . | 회신기일     | 처분요구일로부터<br>각1개월 이내 |

△△△△△△△△△△

(행정상 시정)

제 목 ◇◇시설 안전점검 대상시설 현행화 소홀  
관 계 기 관 △△△△△△△△△△  
내 용

## 1. 업무처리기준

- 공단 『◇◇시설물 안전점검 매뉴얼』에 의거 안전점검 대상시설은 공단에서 관리·운영 중인 시설물(임대시설 포함)에 한하며, 임대시설물은 안전점검 결과 안전등급이 C급 이하인 경우 그 결과를 소유주에게 통보하여야 하며,
  - 시설물의 상태 및 안전성 평가를 통해 C, D, E급으로 판정된 시설물은 [별표 2]에 따라 조치하여야 하며, 해당 시설물에 대한 보수·보강 또는 신축, 철거 등 후속 계획을 수립하여 추진하여야 하며, 안전점검 내용 및 조치 결과를 매분기말 익월 5일까지 본사 담당부서장에게 제출하여야 하며, 이때 안전점검 결과 C, D, E급 시설물에 대하여는 보수계획과 실적(별지 제 6-1호 서식)을 함께 제출하여야 함

## 2. 현황 및 지적내용

- 2021년도 ◇◇시설 안전점검 대상 현황

| 점검대상   | 계  | 소계 | 건축물 |          |         | 주차장 | 야영장 | 탐방로 | 기타<br>타기관<br>관리시설 |
|--------|----|----|-----|----------|---------|-----|-----|-----|-------------------|
|        |    |    | 관리소 | 공중화장실    | 공원지킴터 등 |     |     |     |                   |
| 계획(개소) | 91 | 86 | 4   | 30       | 21      | 5   | 5   | 21  | 5                 |
| 현황(개소) | 89 | 84 | 4   | 28       | 21      | 5   | 5   | 21  | 5                 |
| 비고     |    |    |     | 폐쇄1,철거 1 |         |     |     |     |                   |

○ △△△△△△△△△△는 2021년도 ◇◇시설 안전점검 계획 수립 및 안전점검 이행결과를 본사 담당부서에 보고하면서, ①○○암 공중화장실의 경우 시설 노후로 인하여 2020년도에 건축물을 철거하였음에도 ◇◇시설 안전점검 계획 수립시 안전점검 대상시설에 포함하였고, ②건축물인 ○○봉○○봉 주차장내 매표소는 주차장(건축물)과는 별도의 체크리스트(건축물)로 안전점검을 이행하여야 함에도 안전점검을 별도로 이행하지 않았으며, ③안전점검 대상시설은 공단에서 관리·운영 중인 시설물(임대시설 포함)로 규정되어 있음에 따라 관할 지자체 소유의 특○○ 공중화장실의 경우 시설노후 및 이용저조 등의 사유로 폐쇄하고 공단에서 관리를 하지 않고 있음에도 공단 관리시설로 안전점검을 이행하고 있으며, ④개인 및 지자체 등이 관리·운영 중인 타기관 관리시설(5개소)의 경우 ◇◇시설 안전점검 대상시설에 포함되지 않으나 해당시설을 안전점검 대상에 포함하여 계획을 수립하였음

- 또한, ◇◇시설 안전점검 시설의 상태 및 안전성 평가를 통하여 C, D, E급으로 판정된 시설에 한하여 보수계획과 실적을 본사 담당부서에 보고하고 후속 조치 계획을 수립하여 추진하여야 함에도, ‘21년도 1분기 ◇◇시설 안전점검 결과를 보고하면서 ○○사화장실의 급수모터 인버터 및 제어함 교체 등 일상적인 유지보수 사항을 안전점검 보수실적으로 잘못 판단하여 본사 담당부서에 보고한 것으로 확인됨

### 3. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】

- ◇◇시설 안전점검 대상시설을 현행화하여 연간 계획을 변경수립하는 등

◇◇시설 안전관리 강화를 위한 조치 이행