

일련번호	△△△-3
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 04. 28.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△	2022	현지조치	-	-

제 목 : 전기분전함 시건 장치 설치 필요

(현 황)

- 공단「공원시설유지관리규칙」제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△(△△분소)에는 탐방 서비스 제공을 위해 △△야영장을 조성·운영 중에 있으나, 야영장 입구 주차장에 설치된 전기분전함의 경우 별도 시건장치가 되어 있지 않아 탐방객 안전사고 우려가 있는 실정으로 정비가 필요함.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
- 전기분전함 시건 장치 설치 필요

일련번호	△△△-2
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 04. 28.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△	2022	현지조치	-	-

제 목 : (구)공단 로고 정비 필요

(현 황)
○ 공단「공원시설유지관리규칙」제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△(△△분소)에는 탐방 편의 제공을 위해 △△△주차장 일원에 공중화장실을 설치·운영 중에 있으나 공중화장실 입구에 설치된 안내 시트지의 경우 (구)공단 로고가 표기 되어 있어 정비가 필요함.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△】
 - (구)공단 로고 정비 필요